

#10542#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя 1812 года 69, Калининград
Номер абонента 3990
Порядковый номер 8646
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	1,056	0	10,299	0	0	10,089	0	0	24	0	66,9	41,9	0,39	0,3	-
22.06.2022	1,054	0	10,281	0	0	10,071	0	0	24	0	67,1	42,1	0,39	0,3	-
23.06.2022	1,138	0	11,371	0	0	11,134	0	0	24	0	67,8	43,5	0,39	0,3	-
24.06.2022	1,046	0	10,599	0	0	10,381	0	0	24	0	67,3	43,2	0,39	0,3	-
25.06.2022	0,405	0	7,036	0	0	6,899	0	0	24	0	65,5	51,5	0,4	0,3	-
26.06.2022	0,398	0	6,606	0	0	6,479	0	0	24	0	65,1	50,4	0,39	0,3	-
27.06.2022	0,89	0	9,591	0	0	9,399	0	0	24	0	66,3	43,7	0,39	0,3	-
28.06.2022	1,044	0	11,084	0	0	10,861	0	0	24	0	66,5	43,6	0,39	0,3	-
29.06.2022	0,211	0	33,494	0	0	33,005	0	0	24	0	56	54,5	0,14	0,14	-
30.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,3	27,7	0	0,04	-
01.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27	26,7	0,01	0,04	-
02.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,3	25,9	0,04	0,04	-
03.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,5	25,3	0,03	0,04	-
04.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,9	24,7	0,02	0,03	-
05.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,5	24,1	0,01	0,02	-
06.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	23,7	0,01	0,02	-
07.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	23,1	0,01	0,02	-
08.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	22,7	0,01	0,02	-
09.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	22,3	0,01	0,08	-
10.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	22,1	0,04	0,11	-
11.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,9	21,7	0,05	0,09	-
12.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,4	0,09	0,23	-
13.07.2022	0,662	0	6,41	0	0	6,274	0	0	24	0	68,3	43,1	0,32	0,31	-
14.07.2022	0,887	0	8,834	0	0	8,638	0	0	24	0	70,1	45,6	0,42	0,31	-
15.07.2022	0,904	0	9,879	0	0	9,672	0	0	24	0	68,1	45,8	0,41	0,31	-
16.07.2022	0,424	0	7,45	0	0	7,298	0	0	24	0	67,1	53,3	0,41	0,31	-
17.07.2022	0,422	0	7,031	0	0	6,889	0	0	24	0	66,8	52,2	0,41	0,31	-
18.07.2022	0,929	0	10,052	0	0	9,842	0	0	24	0	68	45,5	0,41	0,31	-
19.07.2022	0,951	0	10,09	0	0	9,878	0	0	24	0	68,1	45,2	0,43	0,32	-
20.07.2022	0,897	0	11,644	0	0	11,409	0	0	24	0	66,5	47,7	0,39	0,32	-
Итого:	13,318	0	181,751	0	0	178,218	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,181														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	4011,663	40549,948	0	0	39586,874	0	0	23648	93
20.07.2022	4024,981	40731,699	0	0	39765,094	0	0	24368	93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2022 14:19:16