

#90599#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя 1812 года 69, Калининград
Номер абонента 3990
Порядковый номер 8646
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,884	0	8,53	0	0	8,36	0	0	24	0	66,2	40,9	0,4	0,3	-
22.06.2024	0,306	0	5,925	0	0	5,815	0	0	24	0	63,8	51,2	0,4	0,3	-
23.06.2024	0,306	0	5,066	0	0	4,972	0	0	24	0	63,9	49,2	0,4	0,3	-
24.06.2024	0,934	0	8,65	0	0	8,476	0	0	24	0	66,5	40,1	0,39	0,3	-
25.06.2024	0,917	0	7,963	0	0	7,807	0	0	24	0	65,5	37,4	0,39	0,3	-
26.06.2024	0,106	0	39,175	0	0	38,672	0	0	24	0	52,3	51,7	0,16	0,14	-
27.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	26,5	0,01	0,01	-
28.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,8	25,6	0,01	0,01	-
29.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,3	25,2	0	0	-
30.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,9	24,8	0	0	-
01.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	24,5	0	0	-
02.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	23,8	0	0	-
03.07.2024	0	0	1,742	0	0	1,738	0	0	24	0	26,6	27,1	0	0	-
04.07.2024	0	0	7,166	0	0	7,143	0	0	24	0	28,3	28,5	0,07	0,07	-
05.07.2024	0	0	1,842	0	0	1,837	0	0	24	0	28,5	28,7	0,11	0,11	-
06.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	22,4	0	0	-
07.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	22,1	0	0	-
08.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	21,9	0	0,01	-
09.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,8	0	0,01	-
10.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,9	0	0,01	-
11.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	22,3	22,2	0,01	0,01	-
12.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	22,6	22,4	0,01	0,01	-
13.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	22,5	0,01	0,01	-
14.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	22,5	0	0,01	-
15.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	22,5	0	0	-
16.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	22,5	0	0	-
17.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	22,7	0	0	-
18.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	22,9	0	0	-
19.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	22,9	0	0	-
20.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	22,9	0	0	-
Итого:	3,453	0	86,059	0	0	84,82	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,825														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	1225,876	10842,616	0	0	10589,419	0	0	8457	483
20.07.2024	1229,33	10928,676	0	0	10674,239	0	0	9175	485

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2024 8:26:25