

# #10552#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя 1812 года 69, Калининград  
Номер абонента 3990  
Порядковый номер 8646  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19084993  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,921	0	9,866	0	0	9,654	0	0	24	0	69	46,3	0,39	0,31	-
22.07.2021	0,885	0	9,323	0	0	9,119	0	0	24	0	69,6	46,4	0,39	0,31	-
23.07.2021	0,865	0	9,62	0	0	9,413	0	0	24	0	69,1	47,2	0,39	0,31	-
24.07.2021	0,416	0	7,126	0	0	6,98	0	0	24	0	67,3	53,1	0,39	0,31	-
25.07.2021	0,416	0	7,025	0	0	6,88	0	0	24	0	67,6	53,2	0,39	0,31	-
26.07.2021	0,814	0	9,261	0	0	9,061	0	0	24	0	69,1	47,7	0,39	0,31	-
27.07.2021	0,828	0	9,389	0	0	9,186	0	0	24	0	69,1	47,6	0,39	0,31	-
28.07.2021	0,787	0	9,267	0	0	9,069	0	0	24	0	68,8	48,1	0,39	0,31	-
29.07.2021	0,77	0	9,54	0	0	9,335	0	0	24	0	68,9	49,3	0,39	0,31	-
30.07.2021	0,84	0	9,453	0	0	9,248	0	0	24	0	69,2	47,6	0,39	0,31	-
31.07.2021	0,409	0	6,892	0	0	6,749	0	0	24	0	67,7	53,2	0,39	0,31	-
01.08.2021	0,413	0	6,965	0	0	6,821	0	0	24	0	67,7	53,2	0,39	0,31	-
02.08.2021	0,721	0	9,262	0	0	9,064	0	0	24	0	68,9	50	0,39	0,31	-
03.08.2021	0,718	0	8,399	0	0	8,219	0	0	24	0	68,9	48	0,39	0,31	-
04.08.2021	0,819	0	9,399	0	0	9,197	0	0	22	2	69	47,7	0,39	0,31	-
05.08.2021	0,773	0	9,7	0	0	9,494	0	0	24	0	68,6	49,2	0,4	0,32	-
06.08.2021	0,804	0	9,455	0	0	9,254	0	0	24	0	68,5	47,8	0,39	0,32	-
07.08.2021	0,429	0	7,075	0	0	6,929	0	0	24	0	67,5	52,8	0,4	0,32	-
08.08.2021	0,428	0	7,014	0	0	6,869	0	0	24	0	67,6	52,8	0,39	0,31	-
09.08.2021	0,818	0	9,53	0	0	9,328	0	0	24	0	68,7	47,8	0,39	0,32	-
10.08.2021	0,819	0	9,369	0	0	9,167	0	0	24	0	68,9	47,6	0,39	0,31	-
11.08.2021	0,884	0	10,033	0	0	9,816	0	0	24	0	69,1	47,6	0,39	0,32	-
12.08.2021	0,845	0	9,549	0	0	9,344	0	0	24	0	69	47,4	0,39	0,31	-
13.08.2021	0,845	0	9,575	0	0	9,371	0	0	24	0	68,7	47,2	0,39	0,32	-
14.08.2021	0,463	0	7,275	0	0	7,125	0	0	24	0	67,5	52	0,39	0,31	-
15.08.2021	0,458	0	7,082	0	0	6,935	0	0	24	0	67,9	52,2	0,39	0,31	-
16.08.2021	0,839	0	9,472	0	0	9,269	0	0	24	0	68,9	47,3	0,39	0,32	-
17.08.2021	0,876	0	9,759	0	0	9,551	0	0	24	0	68,6	46,7	0,39	0,32	-
18.08.2021	0,852	0	9,51	0	0	9,308	0	0	24	0	68,7	46,9	0,39	0,32	-
19.08.2021	0,887	0	9,583	0	0	9,376	0	0	24	0	69,1	46,5	0,39	0,32	-
20.08.2021	0,924	0	9,738	0	0	9,528	0	0	24	0	69	45,9	0,39	0,32	-
Итого:	22,566	0	274,506	0	0	268,659	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,39														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	2570,301	27186,331	0	0	26542,569	0	0	15617	84
20.08.2021	2592,866	27460,836	0	0	26811,228	0	0	16359	86

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2021 10:07:56