

#145169#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР

1812 года 69, Калининград

3990

8646

ТВ7 (АСЦП)

19084993

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,693	0	6,028	0	0	5,907	0	0	24	0	66,5	38,5	0,4	0,29	-
22.07.2025	0,669	0	5,994	0	0	5,874	0	0	24	0	66,2	39	0,4	0,29	-
23.07.2025	0,701	0	6,372	0	0	6,247	0	0	24	0	66	39,2	0,39	0,29	-
24.07.2025	0,691	0	6,185	0	0	6,061	0	0	24	0	66,6	39,3	0,4	0,29	-
25.07.2025	0,634	0	5,889	0	0	5,771	0	0	24	0	66,3	40,1	0,4	0,29	-
26.07.2025	0,273	0	3,858	0	0	3,786	0	0	24	0	63,9	46,7	0,41	0,29	-
27.07.2025	0,286	0	3,805	0	0	3,735	0	0	24	0	63,6	45,3	0,41	0,3	-
28.07.2025	0,661	0	5,919	0	0	5,8	0	0	24	0	66,5	39,3	0,41	0,29	-
29.07.2025	0,722	0	6,301	0	0	6,174	0	0	24	0	66,6	38,7	0,4	0,29	-
30.07.2025	0,68	0	6,108	0	0	5,986	0	0	24	0	66,2	39	0,39	0,29	-
31.07.2025	0,706	0	6,153	0	0	6,028	0	0	24	0	66,8	38,8	0,39	0,29	-
01.08.2025	0,652	0	5,875	0	0	5,756	0	0	24	0	66,7	39,6	0,4	0,29	-
02.08.2025	0,27	0	3,96	0	0	3,886	0	0	24	0	63,9	47,3	0,4	0,29	-
03.08.2025	0,275	0	4,088	0	0	4,012	0	0	24	0	63,7	47,3	0,4	0,29	-
04.08.2025	0,681	0	5,896	0	0	5,773	0	0	24	0	67,7	39,6	0,4	0,29	-
05.08.2025	0,747	0	6,472	0	0	6,342	0	0	24	0	66,7	38,6	0,4	0,29	-
06.08.2025	0,659	0	6,024	0	0	5,903	0	0	24	0	66,4	39,8	0,4	0,3	-
07.08.2025	0,716	0	6,259	0	0	6,132	0	0	24	0	66,8	38,9	0,4	0,3	-
08.08.2025	0,65	0	5,984	0	0	5,865	0	0	24	0	66,2	39,8	0,4	0,3	-
09.08.2025	0,309	0	4,226	0	0	4,148	0	0	24	0	63,8	46	0,4	0,29	-
10.08.2025	0,275	0	3,987	0	0	3,914	0	0	24	0	63,5	46,8	0,4	0,3	-
11.08.2025	0,807	0	6,872	0	0	6,734	0	0	24	0	66,7	38,1	0,4	0,3	-
12.08.2025	0,731	0	6,479	0	0	6,348	0	0	24	0	66,6	39,2	0,4	0,3	-
13.08.2025	0,654	0	5,791	0	0	5,675	0	0	24	0	66,3	38,8	0,4	0,3	-
14.08.2025	0,66	0	5,929	0	0	5,811	0	0	24	0	66,2	39,1	0,4	0,3	-
15.08.2025	0,559	0	5,399	0	0	5,293	0	0	24	0	65,7	40,5	0,4	0,3	-
16.08.2025	0,26	0	3,769	0	0	3,699	0	0	24	0	63,5	46,8	0,4	0,3	-
17.08.2025	0,257	0	3,78	0	0	3,711	0	0	24	0	63,4	46,9	0,4	0,3	-
18.08.2025	0,687	0	6,032	0	0	5,91	0	0	24	0	66,7	38,9	0,41	0,3	-
19.08.2025	0,691	0	6,191	0	0	6,068	0	0	24	0	66,1	38,9	0,39	0,29	-
20.08.2025	0,654	0	5,807	0	0	5,691	0	0	24	0	66,3	38,9	0,38	0,29	-
Итого:	17,91	0	171,432	0	0	168,04	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,278														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	2272,252	21893,806	0	0	21385,879	0	0	17929	491
20.08.2025	2290,162	22065,237	0	0	21553,918	0	0	18673	491

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:31:31