

# #34904#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя 1812 года 69, Калининград  
Номер абонента 3990  
Порядковый номер 8646  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19084993  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,781	0	7,821	0	0	7,661	0	0	24	0	67,2	42,9	0,39	0,29	-
22.08.2023	0,849	0	7,944	0	0	7,783	0	0	24	0	66,6	40,6	0,38	0,29	-
23.08.2023	0,812	0	7,051	0	0	6,909	0	0	24	0	66,6	38,5	0,38	0,29	-
24.08.2023	0,781	0	6,705	0	0	6,568	0	0	24	0	67,1	38,7	0,39	0,29	-
25.08.2023	0,766	0	7,04	0	0	6,895	0	0	24	0	67,4	40,9	0,39	0,29	-
26.08.2023	0,321	0	4,677	0	0	4,588	0	0	24	0	64,9	48,2	0,38	0,29	-
27.08.2023	0,326	0	4,264	0	0	4,182	0	0	24	0	65	46,4	0,39	0,29	-
28.08.2023	0,815	0	7,554	0	0	7,402	0	0	24	0	66,6	40,3	0,38	0,29	-
29.08.2023	0,722	0	7,024	0	0	6,884	0	0	24	0	66,2	41,1	0,38	0,29	-
30.08.2023	0,769	0	14,589	0	0	14,33	0	0	24	0	62	49,2	0,36	0,29	-
31.08.2023	0,764	0	7,265	0	0	7,124	0	0	24	0	65,3	39,7	0,38	0,29	-
01.09.2023	0,767	0	7,649	0	0	7,5	0	0	24	0	65,4	40,9	0,38	0,29	-
02.09.2023	0,329	0	5,099	0	0	5,003	0	0	24	0	64	48,3	0,39	0,29	-
03.09.2023	0,346	0	5,204	0	0	5,105	0	0	24	0	64,4	48,2	0,39	0,29	-
04.09.2023	0,818	0	7,852	0	0	7,698	0	0	24	0	65,8	40,4	0,39	0,29	-
05.09.2023	0,838	0	7,843	0	0	7,686	0	0	24	0	66,2	40,2	0,39	0,29	-
06.09.2023	0,872	0	7,488	0	0	7,338	0	0	24	0	66,3	37,9	0,39	0,29	-
07.09.2023	0,911	0	7,999	0	0	7,835	0	0	24	0	67,1	39,3	0,39	0,29	-
08.09.2023	0,846	0	8,27	0	0	8,103	0	0	24	0	66,8	41,8	0,39	0,29	-
09.09.2023	0,328	0	5,173	0	0	5,074	0	0	24	0	64,5	49,1	0,39	0,29	-
10.09.2023	0,335	0	5,102	0	0	5,005	0	0	24	0	64,6	48,6	0,39	0,29	-
11.09.2023	0,86	0	8,176	0	0	8,01	0	0	24	0	66,9	41,3	0,39	0,29	-
12.09.2023	0,825	0	7,932	0	0	7,77	0	0	24	0	67,1	41,8	0,39	0,29	-
13.09.2023	0,828	0	7,02	0	0	6,879	0	0	24	0	66,5	37,8	0,38	0,29	-
14.09.2023	0,918	0	8,648	0	0	8,473	0	0	24	0	66,6	40,8	0,38	0,29	-
15.09.2023	0,859	0	7,387	0	0	7,241	0	0	24	0	66,1	37,8	0,38	0,29	-
16.09.2023	0,331	0	4,815	0	0	4,723	0	0	24	0	64,6	47,9	0,38	0,29	-
17.09.2023	0,337	0	4,899	0	0	4,805	0	0	24	0	64,7	47,9	0,38	0,29	-
18.09.2023	0,874	0	7,681	0	0	7,524	0	0	24	0	67,2	39,5	0,38	0,29	-
19.09.2023	0,858	0	9,283	0	0	9,117	0	0	24	0	61,9	39,5	0,26	0,21	-
20.09.2023	0,908	0	9,205	0	0	9,018	0	0	24	0	66,8	42,7	0,39	0,29	-
Итого:	21,694	0	224,659	0	0	220,233	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,182														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	29,78	358,131	0	0	350,917	0	0	1137	483
20.09.2023	51,474	582,789	0	0	571,152	0	0	1881	483

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2023 7:33:00