

#148604#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР

1812 года 69, Калининград

3990

8646

ТВ7 (АСЦП)

19084993

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,697	0	6,104	0	0	5,981	0	0	24	0	66,4	38,6	0,39	0,3	-
22.08.2025	0,65	0	5,832	0	0	5,716	0	0	24	0	66,3	39,2	0,4	0,3	-
23.08.2025	0,277	0	3,845	0	0	3,775	0	0	24	0	63,3	45,8	0,39	0,29	-
24.08.2025	0,266	0	3,767	0	0	3,699	0	0	24	0	62,9	45,8	0,39	0,3	-
25.08.2025	0,744	0	6,318	0	0	6,19	0	0	24	0	66,5	37,8	0,39	0,3	-
26.08.2025	0,746	0	6,3	0	0	6,172	0	0	23	1	66,8	38	0,39	0,3	-
27.08.2025	0,716	0	6,319	0	0	6,193	0	0	24	0	66,1	38,4	0,39	0,3	-
28.08.2025	0,713	0	6,173	0	0	6,049	0	0	24	0	66,3	38,1	0,39	0,3	-
29.08.2025	0,665	0	5,977	0	0	5,859	0	0	23	1	66	38,9	0,4	0,3	-
30.08.2025	0,274	0	3,725	0	0	3,657	0	0	24	0	63	45,1	0,4	0,3	-
31.08.2025	0,27	0	3,671	0	0	3,604	0	0	24	0	63	45,1	0,4	0,3	-
01.09.2025	0,824	0	6,745	0	0	6,609	0	0	24	0	66,8	37	0,4	0,3	-
02.09.2025	0,784	0	6,7	0	0	6,565	0	0	24	0	66,5	38	0,39	0,3	-
03.09.2025	0,833	0	6,801	0	0	6,663	0	0	24	0	66,9	37,1	0,4	0,3	-
04.09.2025	0,765	0	6,367	0	0	6,239	0	0	24	0	66,8	37,6	0,4	0,3	-
05.09.2025	0,705	0	6,095	0	0	5,973	0	0	24	0	66,5	38,4	0,41	0,3	-
06.09.2025	0,266	0	3,672	0	0	3,605	0	0	24	0	63,1	45,5	0,41	0,3	-
07.09.2025	0,266	0	3,635	0	0	3,569	0	0	24	0	63,1	45,3	0,4	0,29	-
08.09.2025	0,73	0	6,139	0	0	6,014	0	0	24	0	66,9	38	0,41	0,3	-
09.09.2025	0,765	0	6,443	0	0	6,312	0	0	24	0	66,7	37,8	0,4	0,29	-
10.09.2025	0,753	0	6,494	0	0	6,364	0	0	24	0	66,4	38,1	0,4	0,29	-
11.09.2025	0,76	0	6,464	0	0	6,334	0	0	24	0	66,6	38	0,4	0,29	-
12.09.2025	0,725	0	6,226	0	0	6,101	0	0	24	0	66,5	38,1	0,4	0,29	-
13.09.2025	0,267	0	3,581	0	0	3,516	0	0	24	0	63,1	44,9	0,4	0,29	-
14.09.2025	0,269	0	3,676	0	0	3,61	0	0	24	0	62,7	45	0,4	0,29	-
15.09.2025	0,794	0	6,671	0	0	6,536	0	0	24	0	66,8	37,7	0,4	0,3	-
16.09.2025	0,731	0	6,367	0	0	6,24	0	0	24	0	66,4	38,4	0,41	0,3	-
17.09.2025	0,757	0	6,497	0	0	6,367	0	0	24	0	66,4	38,1	0,4	0,3	-
18.09.2025	0,839	0	6,883	0	0	6,743	0	0	24	0	66,8	37,1	0,4	0,3	-
19.09.2025	0,732	0	6,209	0	0	6,083	0	0	24	0	66,8	38	0,41	0,3	-
20.09.2025	0,267	0	3,767	0	0	3,699	0	0	24	0	63	45,8	0,4	0,3	-
Итого:	18,85	0	173,463	0	0	170,037	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,502														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2290,162	22065,237	0	0	21553,918	0	0	18673	491
20.09.2025	2309,01	22238,702	0	0	21723,958	0	0	19415	493

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:35:17