

#10546#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя 1812 года 69, Калининград
Номер абонента 3990
Порядковый номер 8646
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2021	1,073	0	10,307	0	0	10,087	0	0	24	0	69	43,6	0,39	0,31	-
22.09.2021	1,06	0	10,21	0	0	9,991	0	0	24	0	68,8	43,5	0,39	0,31	-
23.09.2021	1,33	0	12,001	0	0	11,742	0	0	24	0	69,2	42,2	0,39	0,31	-
24.09.2021	1,017	0	9,913	0	0	9,7	0	0	24	0	68,9	43,8	0,39	0,31	-
25.09.2021	0,51	0	24,741	0	0	24,183	0	0	24	0	70,9	65,9	0,39	0,31	-
26.09.2021	0,489	0	7,6	0	0	7,443	0	0	24	0	67,5	51,8	0,39	0,31	-
27.09.2021	4,83	0	48,014	0	0	46,902	0	0	24	0	71,9	47,3	0,39	0,31	-
28.09.2021	7,327	0	80,022	0	0	78,14	0	0	24	0	72,7	50,3	0,39	0,31	-
29.09.2021	7,265	0	85,254	0	0	83,244	0	0	24	0	72,6	51,8	0,4	0,31	-
30.09.2021	7,104	0	85,541	0	0	83,553	0	0	24	0	72	51,8	0,39	0,3	-
01.10.2021	7,41	0	91,006	0	0	88,864	0	0	24	0	72,6	52,7	0,44	0,33	-
02.10.2021	6,871	0	89,457	0	0	87,337	0	0	24	0	72,9	54,2	0,47	0,35	-
03.10.2021	6,774	0	89,52	0	0	87,402	0	0	24	0	72,8	54,4	0,46	0,35	-
04.10.2021	7,295	0	92,131	0	0	89,952	0	0	24	0	72,8	53,4	0,47	0,35	-
05.10.2021	5,564	0	64,93	0	0	63,401	0	0	24	0	72,7	51,8	0,47	0,35	-
06.10.2021	3,558	0	27,405	0	0	26,771	0	0	24	0	72	40,3	0,46	0,35	-
07.10.2021	4,076	0	30,894	0	0	30,173	0	0	24	0	72,2	40	0,46	0,35	-
08.10.2021	4,644	0	37,576	0	0	36,704	0	0	24	0	72	41,8	0,45	0,36	-
09.10.2021	4,108	0	40,975	0	0	40,089	0	0	24	0	69,1	44,7	0,45	0,36	-
10.10.2021	4,261	0	36,314	0	0	35,474	0	0	24	0	71,9	43,2	0,45	0,36	-
11.10.2021	5,088	0	41,491	0	0	40,526	0	0	24	0	72,2	42,3	0,45	0,36	-
12.10.2021	4,994	0	50,835	0	0	49,774	0	0	24	0	67,7	43,8	0,45	0,36	-
13.10.2021	4,967	0	39,986	0	0	39,056	0	0	24	0	72,1	41,8	0,45	0,36	-
14.10.2021	5,165	0	42,105	0	0	41,117	0	0	24	0	72,5	42,5	0,44	0,36	-
15.10.2021	4,402	0	33,981	0	0	33,191	0	0	24	0	72,1	40,5	0,45	0,36	-
16.10.2021	4,057	0	33,745	0	0	32,964	0	0	24	0	71,9	42,5	0,45	0,36	-
17.10.2021	4,136	0	35,202	0	0	34,387	0	0	24	0	72	43,3	0,45	0,36	-
18.10.2021	5,003	0	49,698	0	0	48,661	0	0	24	0	67,5	43	0,45	0,36	-
19.10.2021	5,466	0	44,936	0	0	43,884	0	0	24	0	72,4	42,7	0,45	0,36	-
20.10.2021	4,075	0	38,123	0	0	37,24	0	0	24	0	72	45,8	0,46	0,36	-
Итого:	133,919	0	1383,913	0	0	1351,952	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,986														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2021	2617,727	27741,317	0	0	27085,77	0	0	17096	93
20.10.2021	2751,646	29125,232	0	0	28437,722	0	0	17816	93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2021 7:54:11