

#121208#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ
Заводская 27Б, Калининград
2179
8731
ТВ7
19087869
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	13,385	0	357,425	0	0	350,93	0	0	24	19	0	0	62,8	53,7	0,4	0,38	-
22.02.2025	10,883	0	356,661	0	0	351,49	0	0	24	19	0	0	56	48,6	0,4	0,38	-
23.02.2025	10,636	0	355,975	0	0	350,937	0	0	24	19	0	0	55,2	48	0,4	0,38	-
24.02.2025	10,088	0	356,559	0	0	351,761	0	0	24	19	0	0	53,8	47	0,4	0,37	-
25.02.2025	9,1	0	355,504	0	0	351,185	0	0	24	19	0	0	51	44,8	0,4	0,37	-
26.02.2025	9,103	0	354,576	0	0	350,26	0	0	24	19	0	0	51,1	44,9	0,4	0,37	-
27.02.2025	8,631	0	356,539	0	0	352,441	0	0	24	19	0	0	49,7	43,8	0,4	0,38	-
28.02.2025	9,638	0	361,224	0	0	356,635	0	0	24	19	0	0	52,2	45,8	0,4	0,38	-
01.03.2025	10,311	0	357,715	0	0	352,826	0	0	24	19	0	0	54,2	47,2	0,4	0,38	-
02.03.2025	9,421	0	356,729	0	0	352,302	0	0	24	19	0	0	51,7	45,3	0,4	0,37	-
03.03.2025	8,543	0	355,68	0	0	351,764	0	0	24	19	0	0	48,7	43	0,4	0,38	-
04.03.2025	7,736	0	358,629	0	0	355,041	0	0	24	19	0	0	46,6	41,4	0,41	0,38	-
05.03.2025	6,994	0	358,819	0	0	355,586	0	0	24	19	0	0	44,4	39,7	0,41	0,38	-
06.03.2025	6,806	0	358,763	0	0	355,55	0	0	24	19	0	0	44	39,5	0,4	0,37	-
07.03.2025	6,692	0	358,986	0	0	355,8	0	0	24	19	0	0	43,9	39,4	0,41	0,38	-
08.03.2025	7,078	0	360,254	0	0	356,858	0	0	24	19	0	0	45,2	40,5	0,41	0,38	-
09.03.2025	6,734	0	360,001	0	0	356,692	0	0	24	19	0	0	44,6	40,1	0,41	0,38	-
10.03.2025	6,193	0	359,936	0	0	356,827	0	0	24	19	0	0	43,4	39,2	0,41	0,38	-
11.03.2025	6,531	0	359,658	0	0	356,5	0	0	24	19	0	0	43,8	39,4	0,41	0,38	-
12.03.2025	6,728	0	359,358	0	0	356,141	0	0	24	19	0	0	44,1	39,6	0,41	0,38	-
13.03.2025	7,839	0	359,395	0	0	355,787	0	0	24	19	0	0	46,5	41,3	0,41	0,38	-
14.03.2025	10,406	0	357,068	0	0	352,169	0	0	24	19	0	0	54,4	47,4	0,41	0,38	-
15.03.2025	10,645	0	359,946	0	0	354,832	0	0	24	19	0	0	55,4	48,2	0,41	0,38	-
16.03.2025	11,476	0	361,609	0	0	356,08	0	0	24	19	0	0	57,5	49,8	0,41	0,38	-
17.03.2025	11,321	0	361,658	0	0	356,204	0	0	24	19	0	0	57,1	49,5	0,41	0,38	-
18.03.2025	9,164	0	357,401	0	0	353,007	0	0	24	19	0	0	51,4	45,2	0,41	0,38	-
19.03.2025	8,955	0	357,366	0	0	353,153	0	0	24	19	0	0	50,3	44,2	0,41	0,38	-
20.03.2025	7,641	0	360,622	0	0	356,916	0	0	24	19	0	0	47	41,9	0,41	0,38	-
Итого:	248,678	0	10034,056	0	0	9915,674	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,396																

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	3287,27	123161,422	0	0	121646,58	0	0	16201	110
20.03.2025	3535,945	133195,476	0	0	131562,253	0	0	16873	110

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:16:47