

#126312#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ

Заводская 27Б, Калининград

2179

8731

ТВ7

19087869

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	7,641	0	360,839	0	0	357,204	0	0	24	19	0	0	46,7	41,6	0,41	0,39	4,4
22.03.2025	7,218	0	360,89	0	0	357,283	0	0	24	19	0	0	46,5	41,6	0,41	0,38	5,6
23.03.2025	7,082	0	360,004	0	0	356,532	0	0	24	19	0	0	45,7	40,9	0,41	0,38	5,7
24.03.2025	7,76	0	359,839	0	0	356,091	0	0	24	19	0	0	47,4	42,2	0,41	0,38	6,8
25.03.2025	7,653	0	360,116	0	0	356,362	0	0	24	19	0	0	47,4	42,2	0,41	0,38	5,5
26.03.2025	7,25	0	354,904	0	0	351,471	0	0	24	19	0	0	45,8	40,9	0,41	0,38	4,4
27.03.2025	7,829	0	359,372	0	0	355,613	0	0	24	19	0	0	47,5	42,3	0,41	0,38	6,9
28.03.2025	6,831	0	360,508	0	0	357,129	0	0	24	19	0	0	44,9	40,4	0,41	0,38	5,7
29.03.2025	6,46	0	362,513	0	0	359,305	0	0	24	19	0	0	44	39,7	0,4	0,38	8,9
30.03.2025	6,725	0	363,64	0	0	360,311	0	0	24	19	0	0	44,6	40,2	0,41	0,38	9,9
31.03.2025	7,377	0	364,02	0	0	360,386	0	0	24	19	0	0	46,4	41,5	0,4	0,37	6,8
01.04.2025	7,474	0	361,473	0	0	357,836	0	0	24	19	0	0	46,8	41,8	0,41	0,38	5,9
02.04.2025	6,609	0	363,43	0	0	360,134	0	0	24	19	0	0	44,4	40	0,4	0,37	-
03.04.2025	6,559	0	363,024	0	0	359,728	0	0	24	19	0	0	44,5	40,2	0,4	0,38	-
04.04.2025	6,878	0	363,101	0	0	359,664	0	0	24	19	0	0	45,3	40,7	0,4	0,38	-
05.04.2025	9,239	0	363,171	0	0	358,519	0	0	24	19	0	0	52,5	46,4	0,41	0,38	-
06.04.2025	9,949	0	363,276	0	0	358,385	0	0	24	19	0	0	53,9	47,3	0,41	0,38	-
07.04.2025	9,174	0	363,121	0	0	358,6	0	0	24	19	0	0	51,6	45,5	0,41	0,38	-
08.04.2025	8,759	0	362,899	0	0	358,625	0	0	24	19	0	0	50,3	44,5	0,4	0,38	-
09.04.2025	8,345	0	364,438	0	0	360,337	0	0	24	19	0	0	49,2	43,7	0,41	0,38	-
10.04.2025	9,311	0	364,321	0	0	359,759	0	0	24	19	0	0	51,9	45,7	0,41	0,38	-
11.04.2025	7,794	0	364,242	0	0	360,382	0	0	24	19	0	0	47,8	42,6	0,41	0,38	-
12.04.2025	7,148	0	362,987	0	0	359,393	0	0	24	19	0	0	46,3	41,5	0,41	0,38	-
13.04.2025	6,385	0	362,916	0	0	359,648	0	0	24	19	0	0	44,3	40,1	0,41	0,38	-
14.04.2025	5,748	0	321,251	0	0	318,418	0	0	24	19	0	0	43,8	39,5	0,39	0,37	-
15.04.2025	5,253	0	223,473	0	0	221,514	0	0	24	19	0	0	43,7	38	0,36	0,35	-
16.04.2025	5,331	0	223,219	0	0	221,195	0	0	24	19	0	0	44,4	38,6	0,37	0,36	-
17.04.2025	2,228	0	106,47	0	0	105,588	0	0	24	19	0	0	42,6	37,5	0,19	0,18	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	25	26,3	0,02	0,01	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	24,5	25,6	0,02	0,01	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	24,2	25,3	0,01	0,01	-
Итого:	202,01	0	9563,457	0	0	9465,412	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,249																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	3535,945	133195,476	0	0	131562,253	0	0	16873	110
20.04.2025	3737,955	142758,933	0	0	141027,664	0	0	17617	110

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 10:54:25