

#126311#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ
Заводская 27Б, Калининград
2179
8732
ТВ7
19087869
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,688	0	8	5,83	0	7,865	5,754	0	24	0	0	0	60,7	53	0,43	0,42	4,4
22.03.2025	0,193	0	5,976	6,067	0	5,877	5,991	0	24	0	0	0	59,9	52,1	0,45	0,44	5,6
23.03.2025	0,195	0	5,931	6,049	0	5,831	5,971	0	24	0	0	0	60,5	52,5	0,45	0,43	5,7
24.03.2025	0,205	0	6,018	6,012	0	5,919	5,937	0	24	0	0	0	59,7	52	0,45	0,44	6,8
25.03.2025	0,206	0	5,984	5,996	0	5,883	5,919	0	24	0	0	0	60,5	52,6	0,45	0,44	5,5
26.03.2025	0,219	0	6,066	6,003	0	5,968	5,928	0	24	0	0	0	59,3	51,7	0,45	0,44	4,4
27.03.2025	0,195	0	5,933	5,994	0	5,836	5,919	0	24	0	0	0	59,7	51,9	0,45	0,44	6,9
28.03.2025	0,222	0	6,073	5,998	0	5,973	5,922	0	24	0	0	0	60	52,2	0,45	0,44	5,7
29.03.2025	0,194	0	5,949	6,03	0	5,85	5,954	0	24	0	0	0	60	52,2	0,45	0,44	8,9
30.03.2025	0,197	0	6,034	6,115	0	5,933	6,037	0	24	0	0	0	60,4	52,7	0,45	0,44	9,9
31.03.2025	0,272	0	6,278	5,959	0	6,174	5,884	0	24	0	0	0	60,1	52,4	0,45	0,44	6,8
01.04.2025	0,673	0	7,679	5,587	0	7,547	5,514	0	24	0	0	0	61,1	53	0,45	0,44	5,9
02.04.2025	0,703	0	7,758	5,588	0	7,623	5,514	0	24	0	0	0	61,6	53,2	0,46	0,45	-
03.04.2025	0,696	0	7,734	5,573	0	7,6	5,5	0	24	0	0	0	61,5	53,2	0,46	0,45	-
04.04.2025	0,567	0	7,286	5,682	0	7,159	5,607	0	24	0	0	0	61,5	53,4	0,46	0,45	-
05.04.2025	0,18	0	5,743	5,85	0	5,652	5,779	0	24	0	0	0	58,7	51,1	0,46	0,45	-
06.04.2025	0,204	0	5,883	5,89	0	5,786	5,816	0	24	0	0	0	59,6	51,7	0,45	0,44	-
07.04.2025	0,802	0	8,184	5,616	0	8,039	5,54	0	24	0	0	0	62,1	53,8	0,46	0,45	-
08.04.2025	0,696	0	7,821	5,642	0	7,688	5,568	0	24	0	0	0	61,1	53,1	0,46	0,45	-
09.04.2025	0,705	0	7,866	5,622	0	7,733	5,549	0	24	0	0	0	60,7	52,7	0,46	0,45	-
10.04.2025	0,645	0	7,646	5,672	0	7,516	5,599	0	24	0	0	0	60,8	52,8	0,46	0,45	-
11.04.2025	0,728	0	7,913	5,635	0	7,775	5,56	0	24	0	0	0	61,8	53,7	0,46	0,45	-
12.04.2025	0,191	0	5,767	5,864	0	5,671	5,79	0	24	0	0	0	60,3	52,3	0,46	0,45	-
13.04.2025	0,223	0	5,968	5,885	0	5,868	5,81	0	24	0	0	0	60,2	52,3	0,46	0,45	-
14.04.2025	0,635	0	7,621	5,702	0	7,49	5,627	0	24	0	0	0	61,2	53,3	0,46	0,45	-
15.04.2025	0,682	0	7,677	5,65	0	7,538	5,573	0	24	0	0	0	62,7	54,4	0,46	0,45	-
16.04.2025	0,577	0	7,41	5,761	0	7,28	5,683	0	24	0	0	0	61,8	53,9	0,46	0,45	-
17.04.2025	0,642	0	7,694	5,738	0	7,562	5,662	0	24	0	0	0	61,2	53,5	0,46	0,45	-
18.04.2025	0,645	0	7,608	5,712	0	7,473	5,635	0	24	0	0	0	62,2	54	0,46	0,45	-
19.04.2025	0,192	0	5,782	5,878	0	5,685	5,803	0	24	0	0	0	60,6	52,6	0,46	0,45	-
20.04.2025	0,188	0	5,756	5,854	0	5,663	5,782	0	24	0	0	0	59,4	51,6	0,46	0,45	-
Итого:	13,36	0	211,038	180,454	0	207,457	178,127	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,191																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	272,305	3241,609	2418,667	0	3192,678	2389,132	0	0	0
20.04.2025	285,664	3452,647	2599,121	0	3400,134	2567,259	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:14:13