

# #10533#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Школа №48, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Заводская 27Б, Калининград  
Номер абонента 2179  
Порядковый номер 8731  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 19087869  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	6,905	0	356,144	0	0	352,681	0	0	24	0	0	0	45,8	41,2	0,37	0,35	9,9
22.04.2021	6,899	0	356,739	0	0	353,354	0	0	24	0	0	0	45,4	40,7	0,37	0,35	8,6
23.04.2021	8,655	0	344,077	0	0	340,086	0	0	24	0	0	0	50	43,9	0,36	0,35	4,6
24.04.2021	9,394	0	333,709	0	0	329,335	0	0	24	0	0	0	53	46,2	0,36	0,34	4,6
25.04.2021	9,513	0	342,312	0	0	337,795	0	0	24	0	0	0	53,3	46,5	0,36	0,35	4
26.04.2021	9,411	0	357,261	0	0	352,739	0	0	24	0	0	0	52,2	45,8	0,37	0,35	3,7
27.04.2021	9,235	0	363,284	0	0	358,833	0	0	24	0	0	0	51,3	45,1	0,37	0,35	2,9
28.04.2021	9,041	0	341,994	0	0	337,741	0	0	24	0	0	0	51,6	45,2	0,36	0,35	4,1
29.04.2021	7,052	0	345,747	0	0	342,384	0	0	24	0	0	0	45,8	40,9	0,36	0,35	6,7
30.04.2021	0,247	0	17,231	0	0	17,093	0	0	24	0	0	0	41,5	38,1	0,14	0,15	9,3
Итого:	76,352	0	3158,498	0	0	3122,041	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,236																

Общее время работы системы, ч 240  
Период нормальной работы системы, ч 240

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	3458,826	123195,034	0	0	121540,67	0	0	12497	14
30.04.2021	3535,177	126353,533	0	0	124662,712	0	0	12737	14

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.05.2021 14:03:45