

#129026#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №48, МАОУ СОШ
Заводская 27Б, Калининград
2179

Заводской номер счётчика 19087869	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3764,71	3737,955	26.755	6.39
Количество тепловой энергии, система 2	300,451	285,664	14.787	3.532

Подпись исполнителя



#129024#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 2179
Порядковый номер 8731
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19087869
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	24,2	25,3	0,02	0,02
22.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	23,5	24,9	0,06	0,06
23.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	23,9	24,8	0,05	0,05
24.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	23,8	24,6	0,04	0,04
25.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	23,1	24,1	0,04	0,04
26.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	22,3	23,4	0,03	0,03
27.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	21,6	22,9	0,04	0,03
28.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	21,2	22,6	0,04	0,04
29.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	21	22,4	0,04	0,04
30.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	20,7	22,1	0,04	0,04
01.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	20,5	21,9	0,04	0,04
02.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	20,4	21,8	0,04	0,05
03.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	20,4	21,8	0,04	0,05
04.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	20,4	21,8	0,04	0,04
05.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	20,3	21,9	0,04	0,04
06.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	20,1	21,7	0,03	0,03
07.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	20,1	21,7	0,03	0,03
08.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	23	20	0	1	20	21,5	0,04	0,03
09.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	19,8	21,4	0,03	0,04
10.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	20,4	21,8	0,04	0,04
11.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	20,3	21,6	0,04	0,04
12.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	19,7	21,3	0,04	0,04
13.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	19,3	20,8	0,04	0,04
14.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	19,4	20,9	0,04	0,04
15.05.2025	-	3,686	0	232,365	0	0	230,746	0	0	24	20	0	0	38,8	35	0,26	0,24
16.05.2025	-	6,578	0	468,66	0	0	465,1	0	0	24	20	0	0	40,9	37,5	0,42	0,37
17.05.2025	-	6,799	0	471,075	0	0	467,293	0	0	24	20	0	0	41,9	38,4	0,42	0,37
18.05.2025	-	6,391	0	471,22	0	0	467,576	0	0	24	20	0	0	41,3	38	0,4	0,36
19.05.2025	-	3,301	0	253,166	0	0	251,263	0	0	24	20	0	0	40,7	37,6	0,24	0,22
20.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	21,9	23,8	0,09	0,09
Итого:	-	26,755	0	1896,486	0	0	1881,978	0	0	719	600	0	1	24,4	24,98	0,09	0,09

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	3737,955	142758,933	0	0	141027,664	0	0	17617	110
20.05.2025	3764,71	144655,419	0	0	142909,642	0	0	18336	111

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#129025#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 2179
Порядковый номер 8732
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19087869
Номер системы 2
Отчёт сформирован 21.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,637	0	7,648	5,726	0	7,516	5,651	0	24	0	0	0	61,1	53,1	0,46	0,45
22.04.2025	-	0,626	0	7,543	5,714	0	7,412	5,64	0	24	0	0	0	61,4	53,1	0,46	0,45
23.04.2025	-	0,728	0	7,9	5,61	0	7,764	5,537	0	24	0	0	0	61,2	52,8	0,46	0,45
24.04.2025	-	0,604	0	7,396	5,676	0	7,269	5,604	0	24	0	0	0	61,2	52,7	0,46	0,45
25.04.2025	-	0,646	0	7,605	5,714	0	7,474	5,64	0	24	0	0	0	61,3	52,9	0,46	0,45
26.04.2025	-	0,206	0	5,758	5,852	0	5,661	5,779	0	24	0	0	0	60,3	51,7	0,45	0,44
27.04.2025	-	0,228	0	5,896	5,857	0	5,8	5,787	0	24	0	0	0	59,4	50,9	0,45	0,44
28.04.2025	-	0,683	0	7,881	5,861	0	7,746	5,786	0	24	0	0	0	61,2	52,4	0,45	0,44
29.04.2025	-	0,698	0	8,038	5,955	0	7,898	5,877	0	24	0	0	0	61,6	53,2	0,46	0,44
30.04.2025	-	0,64	0	7,802	5,964	0	7,669	5,888	0	24	0	0	0	60,9	52,4	0,46	0,45
01.05.2025	-	0,207	0	6,022	6,148	0	5,923	6,073	0	24	0	0	0	59,6	51,3	0,46	0,44
02.05.2025	-	0,206	0	5,99	6,116	0	5,892	6,042	0	24	0	0	0	59,6	51,2	0,46	0,44
03.05.2025	-	0,208	0	6,011	6,12	0	5,912	6,045	0	24	0	0	0	59,8	51,4	0,45	0,44
04.05.2025	-	0,253	0	6,343	6,194	0	6,241	6,12	0	24	0	0	0	58,9	50,9	0,45	0,44
05.05.2025	-	0,781	0	8,382	5,914	0	8,24	5,839	0	24	0	0	0	60,8	52,2	0,45	0,44
06.05.2025	-	0,617	0	7,725	5,99	0	7,594	5,915	0	24	0	0	0	60,7	52,1	0,46	0,45
07.05.2025	-	0,632	0	7,621	5,757	0	7,491	5,683	0	24	0	0	0	60,7	52,5	0,45	0,44
08.05.2025	-	0,235	0	6,141	6,168	0	6,037	6,09	0	23	0	0	1	60,6	51,9	0,45	0,44
09.05.2025	-	0,219	0	6,118	6,233	0	6,015	6,155	0	24	0	0	0	60,4	51,7	0,45	0,44
10.05.2025	-	0,217	0	6,111	6,207	0	6,012	6,132	0	24	0	0	0	59,5	51	0,45	0,44
11.05.2025	-	0,212	0	6,086	6,184	0	5,989	6,111	0	24	0	0	0	59	50,6	0,44	0,43
12.05.2025	-	0,694	0	8,157	6,14	0	8,016	6,061	0	24	0	0	0	61,3	52,5	0,45	0,44
13.05.2025	-	0,694	0	8,023	5,974	0	7,886	5,898	0	24	0	0	0	61	52,3	0,46	0,45
14.05.2025	-	0,682	0	7,87	5,891	0	7,734	5,815	0	24	0	0	0	61,4	52,6	0,46	0,45
15.05.2025	-	0,714	0	8,122	5,916	0	7,987	5,842	0	24	0	0	0	60,1	51,6	0,45	0,44
16.05.2025	-	0,594	0	7,716	6,029	0	7,587	5,954	0	24	0	0	0	60,2	52	0,46	0,44
17.05.2025	-	0,222	0	6,301	6,236	0	6,197	6,158	0	24	0	0	0	59,9	52	0,45	0,44
18.05.2025	-	0,234	0	6,363	6,245	0	6,257	6,166	0	24	0	0	0	60	52,2	0,44	0,43
19.05.2025	-	0,719	0	8,252	6,035	0	8,11	5,956	0	24	0	0	0	61,4	53,3	0,45	0,44
20.05.2025	-	0,751	0	8,354	5,918	0	8,216	5,844	0	24	0	0	0	59,8	51,8	0,46	0,44
Итого:	-	14,787	0	215,175	179,344	0	211,545	177,088	0	719	0	0	1	60,48	52,08	0,45	0,44

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	285,664	3452,647	2599,121	0	3400,134	2567,259	0	0	0
20.05.2025	300,451	3667,819	2778,465	0	3611,68	2744,347	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения