

#132244#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №48, МАОУ СОШ
Заводская 27Б, Калининград
2179

Заводской номер счётчика 19087869	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3764,71	3764,71	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	309,641	300,451	9.19	2.195

Подпись исполнителя



#132243#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 2179
Порядковый номер 8732
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19087869
Номер системы 2
Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,702	0	7,997	5,905	0	7,858	5,827	0	24	0	0	0	61,7	53,2	0,46	0,45
22.05.2025	-	0,633	0	7,699	5,91	0	7,563	5,831	0	24	0	0	0	62	53,5	0,46	0,45
23.05.2025	-	0,609	0	7,603	5,899	0	7,472	5,823	0	24	0	0	0	61,3	52,7	0,46	0,45
24.05.2025	-	0,218	0	6,033	6,066	0	5,932	5,99	0	24	0	0	0	60,5	52	0,46	0,45
25.05.2025	-	0,206	0	5,984	6,074	0	5,886	6	0	24	0	0	0	59,8	51,5	0,46	0,45
26.05.2025	-	0,389	0	6,765	6,009	0	6,65	5,933	0	24	0	0	0	60,7	52,2	0,46	0,45
27.05.2025	-	0,213	0	6,023	6,065	0	5,925	5,991	0	24	0	0	0	59,7	51,5	0,46	0,45
28.05.2025	-	0,217	0	6,056	6,073	0	5,954	5,996	0	24	0	0	0	60,4	52,1	0,46	0,45
29.05.2025	-	0,249	0	6,207	6,067	0	6,102	5,989	0	24	0	0	0	60,7	52,4	0,46	0,45
30.05.2025	-	0,244	0	6,147	6,038	0	6,043	5,962	0	24	0	0	0	60,7	52,3	0,46	0,45
31.05.2025	-	0,205	0	5,974	6,078	0	5,875	6,003	0	24	0	0	0	60,2	51,9	0,46	0,45
01.06.2025	-	0,208	0	6,006	6,076	0	5,907	6	0	24	0	0	0	59,9	51,7	0,45	0,44
02.06.2025	-	0,598	0	7,594	5,932	0	7,464	5,856	0	24	0	0	0	61,1	52,7	0,46	0,45
03.06.2025	-	0,561	0	7,487	5,967	0	7,359	5,89	0	24	0	0	0	61	52,8	0,45	0,44
04.06.2025	-	0,066	0	2,164	1,933	0	2,142	1,915	0	24	0	0	0	45,5	44,4	0,22	0,32
05.06.2025	-	0	0	0,003	0	0	0,002	0	0	23	0	0	1	21,1	21,3	0,09	0,31
06.06.2025	-	0	0	0,003	0	0	0,002	0	0	24	0	0	0	21	21,2	0,1	0,32
07.06.2025	-	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	0	0	20,9	21,1	0,09	0,33
08.06.2025	-	0	0	0,002	0	0	0,001	0	0	24	0	0	0	20,9	21,2	0,08	0,31
09.06.2025	-	0	0	0,003	0	0	0,002	0	0	24	0	0	0	20,6	20,6	0,09	0,32
10.06.2025	-	0	0	0,003	0	0	0,002	0	0	24	0	0	0	20,4	20,5	0,09	0,27
11.06.2025	-	0,187	0	4,962	4,178	0	4,911	4,143	0	24	0	0	0	43,8	40,8	0,27	0,27
12.06.2025	-	0,214	0	7,392	7,486	0	7,272	7,39	0	24	0	0	0	59,4	52,4	0,45	0,42
13.06.2025	-	0,222	0	6,769	6,825	0	6,654	6,735	0	24	0	0	0	61	53,2	0,43	0,42
14.06.2025	-	0,411	0	6,548	5,667	0	6,437	5,596	0	24	0	0	0	60,6	51,9	0,4	0,39
15.06.2025	-	0,34	0	6,275	5,674	0	6,171	5,604	0	24	0	0	0	60	51,5	0,4	0,38
16.06.2025	-	0,477	0	6,549	5,294	0	6,441	5,23	0	24	0	0	0	59,8	51,1	0,4	0,39
17.06.2025	-	0,446	0	5,908	4,754	0	5,812	4,7	0	24	0	0	0	59,1	49,7	0,4	0,4
18.06.2025	-	0,551	0	6,726	5,18	0	6,611	5,115	0	24	0	0	0	60,7	51,7	0,42	0,41
19.06.2025	-	0,525	0	5,616	4,067	0	5,526	4,023	0	24	0	0	0	58,9	48,6	0,43	0,43
20.06.2025	-	0,497	0	6,155	4,831	0	6,053	4,774	0	24	0	0	0	59,9	50,3	0,42	0,42
Итого:	-	9,188	0	158,655	140,048	0	156,031	138,316	0	743	0	0	1	51,72	45,29	0,36	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	300,451	3667,819	2778,465	0	3611,68	2744,347	0	0	0
20.06.2025	309,641	3826,472	2918,512	0	3767,715	2882,663	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения