

#92810#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ
Заводская 27Б, Калининград
2179
8732
ТВ7
19087869
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0	0	0	0,016	0	0	0,016	0	24	0	0	0	22	21,6	0,44	0,43	-
22.07.2024	0,018	0	0,178	0,011	0	0,177	0,011	0	24	0	0	0	30,5	21,5	0,44	0,44	-
23.07.2024	0,007	0	0,098	0,12	0	0,098	0,12	0	24	0	0	0	22,3	23,6	0,44	0,44	-
24.07.2024	0,004	0	0,062	0,01	0	0,062	0,01	0	24	0	0	0	22,4	21,9	0,44	0,44	-
25.07.2024	0,005	0	0,094	0,04	0	0,093	0,04	0	24	0	0	0	21,7	22,3	0,44	0,44	-
26.07.2024	0,004	0	0,065	0,006	0	0,065	0,006	0	24	0	0	0	21,9	21,5	0,44	0,44	-
27.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	21,9	21,6	0,44	0,44	-
28.07.2024	0	0	0	0,001	0	0	0	0	24	0	0	0	21,6	21,5	0,44	0,43	-
29.07.2024	0,001	0	0,013	0,014	0	0,012	0,014	0	24	0	0	0	21,2	20,9	0,44	0,43	-
30.07.2024	0,001	0	0,013	0,005	0	0,012	0,005	0	24	0	0	0	21,1	20,9	0,44	0,44	-
31.07.2024	0,001	0	0,016	0,059	0	0,016	0,059	0	23	0	0	1	21,1	21,2	0,44	0,44	-
01.08.2024	0	0	0,013	0,093	0	0,012	0,093	0	24	0	0	0	21,1	21	0,44	0,43	-
02.08.2024	0,002	0	0,03	0,065	0	0,03	0,065	0	24	0	0	0	21,1	21,2	0,43	0,43	-
03.08.2024	0	0	0	0,087	0	0	0,087	0	24	0	0	0	21,3	21	0,43	0,43	-
04.08.2024	0	0	0	0,023	0	0	0,022	0	24	0	0	0	21,3	21,1	0,43	0,43	-
05.08.2024	0	0	0,015	0,116	0	0,015	0,116	0	24	0	0	0	21,1	21,3	0,43	0,43	-
06.08.2024	0,006	0	0,097	0,12	0	0,097	0,12	0	24	0	0	0	20,7	21,4	0,43	0,43	-
07.08.2024	0,004	0	0,118	0,087	0	0,118	0,087	0	24	0	0	0	22,3	21,3	0,43	0,43	-
08.08.2024	0,006	0	0,108	0,026	0	0,108	0,026	0	24	0	0	0	21,5	21,3	0,43	0,43	-
09.08.2024	0,051	0	0,342	0,045	0	0,339	0,045	0	24	0	0	0	41,9	21,5	0,43	0,43	-
10.08.2024	0	0	0	0,021	0	0	0,021	0	24	0	0	0	21,7	21,2	0,43	0,43	-
11.08.2024	0	0	0	0,031	0	0	0,031	0	24	0	0	0	21,4	21,5	0,43	0,43	-
12.08.2024	0,003	0	0,048	0,043	0	0,048	0,043	0	24	0	0	0	20,9	20,8	0,43	0,43	-
13.08.2024	0,001	0	0,045	0,129	0	0,044	0,129	0	24	0	0	0	20,8	21,6	0,43	0,43	-
14.08.2024	0,002	0	0,065	0,066	0	0,065	0,066	0	24	0	0	0	20,6	20,9	0,43	0,43	-
15.08.2024	0	0	0,024	0,076	0	0,024	0,076	0	24	0	0	0	20,3	20,6	0,43	0,43	-
16.08.2024	0,009	0	0,137	0,054	0	0,136	0,054	0	24	0	0	0	22,5	20,8	0,43	0,43	-
17.08.2024	0	0	0	0,034	0	0	0,034	0	24	0	0	0	21,3	21,7	0,43	0,43	-
18.08.2024	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	24	0	0	0	21,3	20,5	0,43	0,43	-
19.08.2024	0,001	0	0,058	0,165	0	0,057	0,165	0	24	0	0	0	21,2	24,7	0,43	0,43	-
20.08.2024	0,008	0	0,142	0,193	0	0,142	0,193	0	24	0	0	0	23,5	28	0,43	0,43	-
Итого:	0,134	0	1,781	1,766	0	1,77	1,764	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,032																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	233,463	2771,848	1817,51	0	2730,503	1794,797	0	0	0
20.08.2024	233,597	2773,628	1819,277	0	2732,277	1796,561	0	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 10:34:03