

#145168#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ
Заводская 27Б, Калининград
2179
8732
ТВ7
19087869
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,214	0	5,622	5,537	0	5,527	5,467	0	24	0	0	0	60,6	52,4	0,46	0,45	-
22.07.2025	0,221	0	5,854	5,774	0	5,755	5,7	0	23	0	0	1	60,8	52,6	0,46	0,45	-
23.07.2025	0,231	0	5,852	5,704	0	5,752	5,63	0	24	0	0	0	60,9	52,7	0,46	0,45	-
24.07.2025	0,213	0	5,655	5,575	0	5,56	5,505	0	24	0	0	0	60,3	52	0,45	0,45	-
25.07.2025	0,209	0	5,702	5,629	0	5,608	5,559	0	24	0	0	0	59,8	51,8	0,45	0,44	-
26.07.2025	0,192	0	5,616	5,646	0	5,524	5,576	0	24	0	0	0	59,8	51,7	0,46	0,45	-
27.07.2025	0,194	0	5,576	5,651	0	5,48	5,578	0	24	0	0	0	61	52,6	0,45	0,44	-
28.07.2025	0,215	0	5,757	5,666	0	5,659	5,594	0	24	0	0	0	60,5	52,4	0,45	0,44	-
29.07.2025	0,222	0	5,792	5,655	0	5,696	5,585	0	24	0	0	0	59,9	51,9	0,45	0,44	-
30.07.2025	0,207	0	5,37	5,279	0	5,282	5,214	0	24	0	0	0	59,9	51,6	0,43	0,42	-
31.07.2025	0,22	0	5,781	5,682	0	5,684	5,611	0	24	0	0	0	60,4	52,2	0,45	0,44	-
01.08.2025	0,227	0	5,765	5,655	0	5,667	5,583	0	24	0	0	0	60,7	52,4	0,45	0,44	-
02.08.2025	0,199	0	5,638	5,663	0	5,544	5,592	0	24	0	0	0	60,4	52,1	0,45	0,44	-
03.08.2025	0,193	0	5,62	5,683	0	5,525	5,611	0	24	0	0	0	60,7	52,4	0,45	0,44	-
04.08.2025	0,23	0	6,273	6,183	0	6,164	6,101	0	24	0	0	0	61,3	53,4	0,47	0,46	-
05.08.2025	0,227	0	6,37	6,281	0	6,262	6,2	0	24	0	0	0	60,7	53,1	0,47	0,46	-
06.08.2025	0,139	0	4,171	4,074	0	4,114	4,032	0	24	0	0	0	53,1	46,8	0,35	0,34	-
07.08.2025	0,213	0	6,631	6,627	0	6,522	6,542	0	24	0	0	0	59,9	52,4	0,46	0,44	-
08.08.2025	0,217	0	6,745	6,717	0	6,628	6,627	0	24	0	0	0	61,4	53,9	0,46	0,45	-
09.08.2025	0,202	0	6,172	6,245	0	6,065	6,163	0	24	0	0	0	61,2	53,2	0,46	0,45	-
10.08.2025	0,198	0	6,071	6,159	0	5,968	6,079	0	24	0	0	0	60,7	52,8	0,46	0,45	-
11.08.2025	0,214	0	6,126	6,101	0	6,023	6,023	0	24	0	0	0	60,4	52,5	0,46	0,45	-
12.08.2025	0,201	0	5,971	5,993	0	5,872	5,918	0	24	0	0	0	60,1	52,2	0,46	0,44	-
13.08.2025	0,223	0	5,963	5,903	0	5,861	5,827	0	24	0	0	0	60,9	52,7	0,45	0,44	-
14.08.2025	0,219	0	5,918	5,867	0	5,817	5,791	0	24	0	0	0	60,9	52,7	0,45	0,44	-
15.08.2025	0,218	0	5,955	5,882	0	5,855	5,808	0	24	0	0	0	60,2	52,2	0,45	0,44	-
16.08.2025	0,196	0	5,868	5,916	0	5,771	5,841	0	24	0	0	0	60,1	52,1	0,45	0,44	-
17.08.2025	0,212	0	6,054	6,046	0	5,951	5,968	0	24	0	0	0	60,7	52,7	0,45	0,44	-
18.08.2025	0,243	0	6,263	6,126	0	6,154	6,045	0	24	0	0	0	61,4	53,4	0,45	0,44	-
19.08.2025	0,248	0	6,496	6,316	0	6,387	6,235	0	24	0	0	0	60,3	52,7	0,45	0,44	-
20.08.2025	0,201	0	5,987	5,996	0	5,886	5,92	0	24	0	0	0	60,4	52,4	0,45	0,44	-
Итого:	6,558	0	182,634	181,231	0	179,563	178,925	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,566																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	316,822	3991,425	3078,122	0	3929,953	3040,339	0	0	0
20.08.2025	323,381	4174,053	3259,353	0	4109,519	3219,26	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 16:33:05