

#29490#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №48, МАОУ СОШ
Заводская 27Б, Калининград
2179

Заводской номер счётчика 19087869	Показания прибора, ГДж 20.09.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	69,717	69,717	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	89,444	75,383	14.061	3.358

Подпись исполнителя _____



#29489#

Отчёт за период с 20.08.2023 по 20.09.2023.

Номер абонента 2179
 Порядковый номер 8732
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 19087869
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 21.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2023	-	0,291	0	6,505	6,066	0	6,395	5,988	0	24	0	0	0	60,5	52,7	0,47	0,46
22.08.2023	-	0,244	0	6,247	5,998	0	6,143	5,922	0	24	0	0	0	59,9	52,1	0,47	0,46
23.08.2023	-	0,259	0	6,233	5,944	0	6,126	5,866	0	24	0	0	0	61,1	53	0,48	0,46
24.08.2023	-	0,254	0	6,173	5,901	0	6,067	5,825	0	24	0	0	0	60,8	52,7	0,48	0,47
25.08.2023	-	0,276	0	6,469	6,07	0	6,362	5,993	0	24	0	0	0	59,8	52,2	0,47	0,46
26.08.2023	-	0,311	0	6,92	6,376	0	6,803	6,292	0	24	0	5	0	60,5	53,2	0,46	0,45
27.08.2023	-	0,274	0	6,59	6,195	0	6,48	6,115	0	24	0	0	0	60,4	53	0,46	0,45
28.08.2023	-	0,407	0	6,952	6,017	0	6,833	5,938	0	24	0	0	0	61,1	53,2	0,47	0,46
29.08.2023	-	0,346	0	6,78	6,049	0	6,671	5,974	0	24	0	0	0	59,3	51,8	0,47	0,46
30.08.2023	-	0,404	0	6,819	5,83	0	6,706	5,756	0	24	0	0	0	59,8	52,1	0,47	0,46
31.08.2023	-	0,461	0	6,928	5,743	0	6,81	5,669	0	24	0	0	0	60,8	52,7	0,47	0,47
01.09.2023	-	0,244	0	6,229	5,954	0	6,129	5,881	0	24	0	0	0	59	51,4	0,46	0,46
02.09.2023	-	0,254	0	6,278	5,979	0	6,177	5,906	0	24	0	0	0	59,2	51,5	0,45	0,44
03.09.2023	-	0,227	0	6,025	5,813	0	5,93	5,744	0	24	0	0	0	58,3	50,6	0,45	0,44
04.09.2023	-	0,653	0	7,393	5,405	0	7,264	5,335	0	24	0	0	0	61,6	52,8	0,47	0,46
05.09.2023	-	0,55	0	7,285	5,707	0	7,159	5,632	0	24	0	0	0	61,3	53,2	0,45	0,45
06.09.2023	-	0,592	0	7,65	5,858	0	7,521	5,782	0	24	0	0	0	60,7	53	0,45	0,44
07.09.2023	-	0,645	0	7,838	5,798	0	7,707	5,724	0	24	0	0	0	60,4	52,7	0,45	0,44
08.09.2023	-	0,701	0	7,948	5,724	0	7,809	5,648	0	24	0	0	0	61,5	53,5	0,45	0,44
09.09.2023	-	0,348	0	6,501	5,865	0	6,386	5,787	0	24	0	0	0	62,3	53,9	0,46	0,45
10.09.2023	-	0,266	0	6,255	5,866	0	6,155	5,794	0	24	0	0	0	59,2	51,6	0,45	0,44
11.09.2023	-	0,634	0	7,607	5,633	0	7,478	5,56	0	24	0	0	0	60,8	52,9	0,46	0,45
12.09.2023	-	0,702	0	7,769	5,545	0	7,633	5,471	0	24	0	0	0	61,8	53,6	0,46	0,45
13.09.2023	-	0,638	0	7,457	5,512	0	7,326	5,438	0	24	0	0	0	62,1	53,9	0,47	0,46
14.09.2023	-	0,749	0	8,203	5,654	0	8,067	5,581	0	24	0	0	0	60,1	52,6	0,46	0,45
15.09.2023	-	0,68	0	7,997	5,777	0	7,863	5,702	0	24	0	0	0	60,3	52,8	0,45	0,44
16.09.2023	-	0,312	0	6,449	5,911	0	6,339	5,834	0	24	0	0	0	60,9	52,9	0,45	0,44
17.09.2023	-	0,284	0	6,352	5,932	0	6,244	5,856	0	24	0	0	0	60,6	52,7	0,44	0,44
18.09.2023	-	0,754	0	8,22	5,725	0	8,08	5,649	0	24	0	0	0	61,1	53,3	0,45	0,44
19.09.2023	-	0,659	0	7,84	5,74	0	7,708	5,665	0	24	0	0	0	60,6	52,9	0,45	0,44
20.09.2023	-	0,642	0	8,243	5,619	0	8,128	5,554	0	24	0	0	0	54,4	49,7	0,45	0,44
Итого:	-	14,061	0	218,155	181,206	0	214,499	178,881	0	744	0	5	0	60,33	52,59	0,46	0,45

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	75,383	546,095	19,771	0	541,688	19,558	0	0	0
20.09.2023	89,444	764,249	200,977	0	756,187	198,439	0	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____