

#34902#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №48, МАОУ СОШ  
Заводская 27Б, Калининград  
2179  
8731  
ТВ7  
19087869  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.10.2023	2,115	0	63,623	0	0	63,143	0	0	24	7	0	0	40,7	32,7	0,37	0,37	-
12.10.2023	5,281	0	294,58	0	0	292,504	0	0	24	9	0	0	39,5	35,1	0,41	0,39	-
13.10.2023	5,59	0	370,59	0	0	367,859	0	0	24	9	0	0	40,3	36,7	0,4	0,35	-
14.10.2023	5,473	0	362,569	0	0	359,854	0	0	24	9	0	0	40,7	37	0,4	0,35	-
15.10.2023	5,669	0	361,3	0	0	358,535	0	0	24	9	0	0	41	37,2	0,4	0,35	-
16.10.2023	5,901	0	356,08	0	0	353,297	0	0	24	9	0	0	41,4	37,5	0,39	0,35	-
17.10.2023	6,365	0	345,305	0	0	342,325	0	0	24	9	0	0	43,2	38,8	0,4	0,36	-
18.10.2023	5,707	0	338,819	0	0	336,22	0	0	24	9	0	0	41,1	37	0,4	0,36	-
19.10.2023	4,895	0	331,555	0	0	329,313	0	0	24	9	0	0	38,2	34,7	0,41	0,37	-
20.10.2023	8,786	0	322,831	0	0	319,044	0	0	24	9	0	0	50,3	43,8	0,42	0,39	-
Итого:	55,782	0	3147,252	0	0	3122,094	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,323																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

240

240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
10.10.2023	69,717	4502,491	0	0	4464,056	0	0	4236	99
20.10.2023	125,5	7649,743	0	0	7586,149	0	0	4476	99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.10.2023 8:07:08