

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/24г.-21/11/24г.

Абонент:Заводская 27Б,

Договор N:000000000

Адрес: СОШ №48

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 19087869, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хДФ31

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.24 23	42.19	38.44	3.75	0.41	0.38	384.554	381.435	5.997	24	0	
22.10.24 23	40.85	37.45	3.40	0.41	0.38	384.413	381.508	5.431	24	0	
23.10.24 23	40.49	37.19	3.31	0.41	0.38	384.367	381.530	5.283	24	0	
24.10.24 23	41.66	38.04	3.63	0.41	0.38	384.295	381.270	5.790	24	0	
25.10.24 23	42.51	38.65	3.86	0.41	0.38	375.755	372.639	6.021	24	0	
26.10.24 23	41.86	37.97	3.89	0.40	0.37	361.824	358.929	5.841	24	0	
27.10.24 23	42.32	38.41	3.91	0.40	0.38	367.820	364.807	5.969	24	0	
28.10.24 23	41.94	38.12	3.82	0.40	0.38	368.439	365.507	5.846	24	0	
29.10.24 23	41.62	37.90	3.72	0.40	0.38	368.952	366.058	5.709	24	0	
30.10.24 23	40.72	37.18	3.55	0.40	0.38	367.807	365.029	5.427	24	0	
31.10.24 23	40.92	37.28	3.64	0.40	0.38	367.614	364.831	5.560	24	0	
01.11.24 23	41.49	37.68	3.81	0.40	0.37	367.622	364.738	5.818	24	0	
02.11.24 23	42.11	38.20	3.91	0.40	0.38	368.456	365.481	5.991	24	0	
03.11.24 23	41.07	37.15	3.92	0.40	0.37	360.650	357.899	5.878	24	0	
04.11.24 23	40.92	37.00	3.92	0.40	0.37	359.466	356.735	5.852	24	0	
05.11.24 23	43.38	38.89	4.49	0.40	0.38	361.631	358.504	6.745	24	0	
06.11.24 23	44.05	39.47	4.58	0.40	0.38	366.136	362.874	6.963	24	0	
07.11.24 23	43.34	38.92	4.42	0.40	0.38	366.693	363.538	6.727	24	0	
08.11.24 23	43.63	39.05	4.58	0.40	0.38	364.525	361.345	6.928	24	0	
09.11.24 23	48.44	42.87	5.57	0.41	0.38	365.217	361.252	8.423	24	0	
10.11.24 23	52.52	45.98	6.54	0.41	0.38	366.818	362.123	9.919	24	0	
11.11.24 23	55.96	48.60	7.36	0.40	0.37	367.241	361.905	11.154	24	0	
12.11.24 23	56.48	49.12	7.36	0.41	0.38	367.497	362.072	11.168	24	0	
13.11.24 23	56.65	49.33	7.32	0.41	0.38	369.600	364.105	11.173	24	0	
14.11.24 23	49.70	44.07	5.63	0.40	0.38	370.283	366.012	8.631	24	0	
15.11.24 23	45.16	40.43	4.73	0.40	0.38	369.334	365.864	7.253	24	0	
16.11.24 23	44.95	40.16	4.78	0.41	0.38	369.474	366.062	7.334	24	0	
17.11.24 23	47.22	41.93	5.28	0.41	0.38	369.548	365.741	8.094	24	0	
18.11.24 23	50.12	44.17	5.95	0.41	0.38	369.665	365.360	9.109	24	0	
19.11.24 23	52.68	46.21	6.47	0.41	0.38	370.265	365.490	9.910	24	0	
20.11.24 23	52.53	46.24	6.29	0.41	0.38	378.304	373.466	9.846	24	0	
21.11.24 23	57.17	49.77	7.40	0.41	0.38	378.610	372.890	11.558	24	0	
Итого/Средн	45.82	40.99	4.83	0.41	0.38	11842.875	11726.997	237.344	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.10.24 23	78325.118	77384.428	2070.998	13253	106
21.11.24 23	90167.992	89111.425	2308.343	14021	106
Итого	11842.875	11726.997	237.344	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



уверено с сайтом