

#116359#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград
Номер абонента: 2589
Порядковый номер: 9465
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20118827
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	22,207	0	256,556	0	0	249,904	0	0	24	0	76,8	55,6	0,51	0,29	-
22.01.2025	19,339	0	257,737	0	0	251,537	0	0	24	0	73,6	55,3	0,51	0,29	-
23.01.2025	15,49	0	256,38	0	0	250,486	0	0	24	0	71,7	57	0,51	0,29	-
24.01.2025	17,39	0	257,212	0	0	251,357	0	0	24	0	71,2	54,8	0,51	0,29	-
25.01.2025	17,637	0	255,434	0	0	249,669	0	0	24	0	71	54,2	0,51	0,29	-
26.01.2025	15,751	0	265,414	0	0	259,386	0	0	24	0	71,2	56,8	0,51	0,29	-
27.01.2025	15,857	0	229,717	0	0	224,58	0	0	24	0	70,7	53,9	0,51	0,28	-
28.01.2025	15,601	0	167,299	0	0	163,745	0	0	24	0	68,6	45,9	0,5	0,28	-
29.01.2025	16,89	0	195,68	0	0	191,274	0	0	24	0	70,9	49,9	0,51	0,28	-
30.01.2025	16,923	0	195,316	0	0	190,741	0	0	24	0	72,5	51,4	0,51	0,28	-
31.01.2025	17,368	0	197,536	0	0	192,676	0	0	24	0	74,6	53,1	0,51	0,28	-
01.02.2025	16,737	0	196,449	0	0	191,454	0	0	24	0	75,9	55,1	0,52	0,28	-
02.02.2025	17,737	0	196,357	0	0	191,655	0	0	24	0	73,4	51,4	0,52	0,28	-
03.02.2025	16,815	0	196,109	0	0	191,373	0	0	24	0	73,7	52,8	0,51	0,28	-
04.02.2025	16,952	0	197,25	0	0	192,742	0	0	24	0	71,6	50,6	0,51	0,28	-
05.02.2025	18,843	0	195,945	0	0	191,125	0	0	24	0	74,5	51,1	0,51	0,28	-
06.02.2025	23,395	0	229,934	0	0	223,556	0	0	24	0	79,7	54,8	0,51	0,29	-
07.02.2025	23,84	0	241,664	0	0	234,73	0	0	24	0	81,2	57	0,51	0,29	-
08.02.2025	25,173	0	239,497	0	0	232,397	0	0	24	0	82,8	57	0,51	0,29	-
09.02.2025	25,641	0	239,31	0	0	232,156	0	0	24	0	83,2	56,9	0,51	0,29	-
10.02.2025	27,412	0	237,503	0	0	230,476	0	0	24	0	82,7	54,4	0,51	0,29	-
11.02.2025	24,852	0	244,39	0	0	237,266	0	0	24	0	82	57	0,51	0,29	-
12.02.2025	23,016	0	252,454	0	0	245,244	0	0	24	0	81	58,7	0,52	0,29	-
13.02.2025	23,263	0	260,58	0	0	253,071	0	0	24	0	81,4	59,6	0,52	0,29	-
14.02.2025	23,669	0	255,77	0	0	248,294	0	0	24	0	82,1	59,4	0,52	0,29	-
15.02.2025	24,65	0	268,181	0	0	260,47	0	0	24	0	81,3	58,8	0,52	0,29	-
16.02.2025	24,578	0	265,236	0	0	257,854	0	0	24	0	79,8	57,1	0,52	0,29	-
17.02.2025	21,041	0	261,326	0	0	254,044	0	0	24	0	79,8	60,1	0,52	0,29	-
18.02.2025	23,942	0	247,236	0	0	240,023	0	0	24	0	82,1	58,3	0,52	0,29	-
19.02.2025	22,425	0	246,586	0	0	239,623	0	0	24	0	80,5	58,2	0,52	0,29	-
20.02.2025	20,636	0	257,677	0	0	250,928	0	0	24	0	77,2	57,6	0,52	0,29	-
Итого:	635,07	0	7263,735	0	0	7073,836	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	151,684														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	6892,047	74931,676	0	0	73119,83	0	0	25033	11
20.02.2025	7527,119	82195,414	0	0	80193,666	0	0	25777	11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:39:57