

#75392#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград
Номер абонента: 2589
Порядковый номер: 9465
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20118827
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2024	17,288	0	241,945	0	0	236,476	0	0	24	0	71	53,6	0,52	0,28	-
22.02.2024	16,836	0	262,934	0	0	256,947	0	0	24	0	71,4	55,8	0,52	0,28	-
23.02.2024	16,229	0	266,631	0	0	260,542	0	0	24	0	71,5	56,6	0,53	0,28	-
24.02.2024	16,49	0	262,546	0	0	256,562	0	0	24	0	71,4	56,1	0,52	0,28	-
25.02.2024	16,925	0	260,454	0	0	254,505	0	0	24	0	71,6	55,8	0,52	0,28	-
26.02.2024	16,779	0	262,341	0	0	256,367	0	0	24	0	71,4	55,8	0,52	0,28	-
27.02.2024	16,167	0	264,286	0	0	258,238	0	0	24	0	71,6	56,7	0,52	0,28	-
28.02.2024	18,794	0	362,098	0	0	353,845	0	0	24	0	71,4	58,7	0,51	0,29	-
29.02.2024	20,931	0	469,378	0	0	458,629	0	0	24	0	71,6	60,8	0,5	0,31	-
01.03.2024	17,449	0	509,812	0	0	498,125	0	0	24	0	71,6	63,3	0,51	0,31	-
02.03.2024	16,811	0	518,617	0	0	506,791	0	0	24	0	71,5	63,6	0,51	0,31	-
03.03.2024	16,072	0	502,302	0	0	490,84	0	0	24	0	71,5	63,7	0,51	0,31	-
04.03.2024	18,284	0	441,231	0	0	431,149	0	0	24	0	71,5	61,4	0,5	0,31	-
05.03.2024	21,262	0	426,959	0	0	417,216	0	0	24	0	71,5	59,4	0,49	0,31	-
06.03.2024	21,609	0	415,379	0	0	405,682	0	0	24	0	72,4	59,7	0,49	0,31	-
07.03.2024	21,296	0	431,946	0	0	421,171	0	0	24	0	75	63	0,5	0,31	-
08.03.2024	21,028	0	422,984	0	0	412,442	0	0	24	0	75	62,8	0,5	0,31	-
09.03.2024	22,701	0	427,612	0	0	416,568	0	0	24	0	76,5	63,6	0,5	0,31	-
10.03.2024	21,736	0	423,771	0	0	413,119	0	0	24	0	75,4	62,9	0,5	0,31	-
11.03.2024	21,716	0	426,085	0	0	415,901	0	0	24	0	73,3	60,9	0,49	0,31	-
12.03.2024	19,388	0	420,166	0	0	410,416	0	0	24	0	72,2	60,9	0,49	0,31	-
13.03.2024	18,484	0	449,719	0	0	439,368	0	0	24	0	71,8	61,8	0,5	0,31	-
14.03.2024	17,256	0	488,624	0	0	477,443	0	0	24	0	71,6	63	0,51	0,31	-
15.03.2024	17,315	0	521,62	0	0	509,784	0	0	24	0	71,3	63,2	0,51	0,31	-
16.03.2024	14,545	0	518,136	0	0	506,337	0	0	24	0	71,3	64,5	0,51	0,32	-
17.03.2024	18,643	0	458,089	0	0	447,328	0	0	24	0	72,5	62,6	0,5	0,31	-
18.03.2024	22,303	0	465,508	0	0	454,018	0	0	24	0	74,6	62,9	0,51	0,31	-
19.03.2024	23,603	0	467,883	0	0	456,574	0	0	24	0	73,8	61,5	0,5	0,31	-
20.03.2024	18,498	0	424,291	0	0	414,209	0	0	24	0	73,1	62,4	0,51	0,3	-
Итого:	546,438	0	11813,347	0	0	11536,592	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	130,514														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2024	4657,71	47324,854	0	0	46159,211	0	0	16993	11
20.03.2024	5204,147	59138,201	0	0	57695,803	0	0	17689	11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2024 7:28:44