

#3176#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград
Номер абонента: 2589
Порядковый номер: 9465
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20118827
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	9,016	0	84,76	0	0	82,879	0	0	24	0	70,3	44,4	0,46	0,33	7,5
22.03.2023	8,518	0	95,618	0	0	93,462	0	0	24	0	70,9	49,2	0,46	0,34	5,5
23.03.2023	9,181	0	100,173	0	0	97,93	0	0	24	0	70,7	48,3	0,47	0,34	5,5
24.03.2023	8,867	0	98,548	0	0	96,342	0	0	24	0	70,7	48,7	0,47	0,34	10,6
25.03.2023	8,965	0	96,827	0	0	94,68	0	0	24	0	70,3	47,7	0,47	0,34	9,5
26.03.2023	9,503	0	95,13	0	0	93,015	0	0	24	0	70,5	46,1	0,46	0,34	7,8
27.03.2023	10,84	0	89,851	0	0	87,698	0	0	24	0	73,4	43,9	0,46	0,34	6
28.03.2023	12,607	0	90,57	0	0	88,149	0	0	24	0	78	43,8	0,46	0,34	2,1
29.03.2023	10,05	0	86,744	0	0	84,617	0	0	24	0	74,3	45,9	0,46	0,34	-1,5
30.03.2023	8,835	0	90,159	0	0	88,13	0	0	24	0	70,8	46,9	0,46	0,34	1,7
31.03.2023	8,922	0	93,27	0	0	91,168	0	0	24	0	70,8	47,5	0,46	0,34	7,1
01.04.2023	8,338	0	88,195	0	0	86,21	0	0	24	0	70,9	47,8	0,46	0,34	8,9
02.04.2023	9,057	0	84,478	0	0	82,528	0	0	24	0	71,9	45,7	0,45	0,34	5,2
03.04.2023	10,171	0	78,581	0	0	76,658	0	0	24	0	74,2	42,5	0,45	0,34	3,9
04.04.2023	8,83	0	52,6	0	0	51,327	0	0	24	0	73,8	32,7	0,45	0,33	1,7
05.04.2023	10,552	0	67,635	0	0	66,036	0	0	24	0	72,8	34,7	0,45	0,33	-0,1
06.04.2023	9,449	0	73,145	0	0	71,448	0	0	24	0	72,1	40,5	0,45	0,34	1
07.04.2023	6,423	0	55,835	0	0	54,618	0	0	24	0	69,6	41,6	0,46	0,33	2,3
08.04.2023	6,932	0	70,512	0	0	69,002	0	0	24	0	69	45	0,46	0,34	9,6
09.04.2023	6,977	0	68,452	0	0	66,999	0	0	24	0	68,6	43,8	0,46	0,34	10,3
10.04.2023	4,368	0	43,224	0	0	42,313	0	0	24	0	68,4	43,8	0,45	0,33	8,2
11.04.2023	1,667	0	10,592	0	0	10,385	0	0	24	0	65,7	27,3	0,46	0,32	7,9
12.04.2023	1,323	0	8,001	0	0	7,852	0	0	24	0	63,9	23,7	0,46	0,32	10
13.04.2023	1,449	0	8,655	0	0	8,493	0	0	24	0	64	23,3	0,46	0,32	11,3
14.04.2023	1,327	0	8,294	0	0	8,14	0	0	24	0	63,8	24,9	0,46	0,32	9,5
15.04.2023	1,399	0	8,744	0	0	8,58	0	0	24	0	64,2	25,2	0,46	0,32	11
16.04.2023	1,83	0	11,09	0	0	10,876	0	0	24	0	65,2	25	0,45	0,32	10,4
17.04.2023	2,612	0	15,655	0	0	15,342	0	0	24	0	66,3	25,6	0,45	0,32	6,1
18.04.2023	4,063	0	26,88	0	0	26,331	0	0	24	0	67,3	30,4	0,46	0,32	7,2
19.04.2023	3,199	0	21,224	0	0	20,788	0	0	24	0	67,4	30,7	0,44	0,32	9,5
20.04.2023	1,953	0	11,977	0	0	11,741	0	0	24	0	66	26,2	0,42	0,31	-
Итого:	207,223	0	1835,419	0	0	1793,737	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,494														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2023	2456,895	23663,859	0	0	23092,223	0	0	8911	5
20.04.2023	2664,119	25499,278	0	0	24885,959	0	0	9655	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2023 13:07:08