

#79802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)  
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград  
Номер абонента: 2589  
Порядковый номер: 9465  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 20118827  
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	14,366	0	361,6	0	0	353,304	0	0	24	0	71,6	62	0,52	0,3	2,3
22.03.2024	15,536	0	195,254	0	0	190,812	0	0	24	0	71,4	52,1	0,53	0,27	4,8
23.03.2024	14,768	0	196,216	0	0	191,734	0	0	24	0	71,5	53,2	0,53	0,27	5,6
24.03.2024	13,487	0	191,995	0	0	187,639	0	0	24	0	71,1	54	0,53	0,28	6,6
25.03.2024	13,819	0	193,247	0	0	188,847	0	0	24	0	71,4	54	0,53	0,28	3,6
26.03.2024	14,269	0	196,829	0	0	192,321	0	0	24	0	71,6	53,9	0,53	0,27	3,9
27.03.2024	7,984	0	120,104	0	0	117,371	0	0	24	0	71,3	55,1	0,54	0,26	5,5
28.03.2024	2,966	0	24,177	0	0	23,66	0	0	24	0	69	39,1	0,53	0,25	9,1
29.03.2024	3,022	0	25,292	0	0	24,763	0	0	24	0	68,1	39	0,52	0,25	11,8
30.03.2024	2,754	0	22,517	0	0	22,031	0	0	24	0	69,4	39,6	0,53	0,25	10,7
31.03.2024	2,723	0	22,145	0	0	21,669	0	0	24	0	69,1	39,2	0,53	0,25	13,4
01.04.2024	1,612	0	12,89	0	0	12,621	0	0	24	0	68,1	37,6	0,52	0,24	16,7
02.04.2024	4,57	0	61,299	0	0	59,92	0	0	24	0	70,8	52,7	0,52	0,25	-
03.04.2024	17,501	0	231,93	0	0	226,477	0	0	24	0	72,7	54,3	0,51	0,28	-
04.04.2024	16,596	0	248,062	0	0	242,159	0	0	24	0	73,1	56,8	0,52	0,28	-
05.04.2024	12,481	0	258,066	0	0	252,202	0	0	24	0	71,3	59,5	0,54	0,28	-
06.04.2024	12,185	0	257,441	0	0	251,603	0	0	24	0	71,2	59,7	0,54	0,28	-
07.04.2024	4,611	0	113,271	0	0	110,697	0	0	24	0	71,2	61,3	0,54	0,26	-
08.04.2024	0,542	0	4,312	0	0	4,235	0	0	24	0	62,6	32,1	0,54	0,24	-
09.04.2024	0,77	0	5,406	0	0	5,305	0	0	24	0	64	29,4	0,51	0,24	-
10.04.2024	0,789	0	5,58	0	0	5,475	0	0	24	0	64	29,5	0,36	0,23	-
11.04.2024	0,852	0	5,907	0	0	5,796	0	0	24	0	64,4	29,2	0,33	0,22	-
12.04.2024	0,8	0	5,63	0	0	5,524	0	0	24	0	64,1	29,5	0,33	0,23	-
13.04.2024	0,717	0	5,266	0	0	5,169	0	0	24	0	63,5	30,3	0,32	0,23	-
14.04.2024	0,72	0	5,327	0	0	5,229	0	0	24	0	63,5	30,6	0,32	0,23	-
15.04.2024	3,985	0	29,084	0	0	28,449	0	0	24	0	69,6	36,2	0,33	0,23	-
16.04.2024	11,748	0	89,239	0	0	87,249	0	0	24	0	70,3	38,2	0,34	0,23	-
17.04.2024	10,653	0	82,436	0	0	80,604	0	0	24	0	70,3	38,7	0,34	0,23	-
18.04.2024	12,296	0	110,756	0	0	108,299	0	0	24	0	70,1	43	0,36	0,24	-
19.04.2024	18,829	0	265,735	0	0	259,686	0	0	24	0	71,4	54,1	0,42	0,28	-
20.04.2024	18,198	0	227,055	0	0	221,87	0	0	24	0	71,4	51,8	0,41	0,27	-
Итого:	256,149	0	3574,068	0	0	3492,72	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,18														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	5204,147	59138,201	0	0	57695,803	0	0	17689	11
20.04.2024	5460,298	62712,274	0	0	61188,526	0	0	18433	11

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2024 11:22:22