

#126050#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Согласия 2, Калининград
2589
9465
ТВ7 (АСЦП)
20118827
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	14,225	0	218,041	0	0	213,099	0	0	24	0	71,1	55,3	0,52	0,28	4,4
22.03.2025	15,188	0	217,908	0	0	212,94	0	0	24	0	71,4	54,4	0,52	0,28	5,6
23.03.2025	12,886	0	169,265	0	0	165,419	0	0	24	0	71,3	52,8	0,52	0,27	5,7
24.03.2025	13,549	0	168,151	0	0	164,342	0	0	24	0	71,2	51,6	0,52	0,27	6,8
25.03.2025	13,377	0	167,741	0	0	163,94	0	0	24	0	71,2	51,8	0,52	0,27	5,5
26.03.2025	12,141	0	169,571	0	0	165,716	0	0	24	0	71,3	53,8	0,53	0,27	4,4
27.03.2025	11,207	0	168,449	0	0	164,629	0	0	24	0	71,2	55	0,53	0,27	6,9
28.03.2025	12,821	0	167,869	0	0	164,079	0	0	24	0	71,1	52,5	0,53	0,27	5,7
29.03.2025	13,475	0	150,81	0	0	147,404	0	0	24	0	71,1	49,3	0,52	0,27	8,9
30.03.2025	11,909	0	108,607	0	0	106,147	0	0	24	0	71,1	44,4	0,51	0,26	9,9
31.03.2025	10,553	0	106,659	0	0	104,251	0	0	24	0	71	46,9	0,5	0,26	6,8
01.04.2025	10,768	0	115,628	0	0	113,02	0	0	24	0	71	48,3	0,51	0,26	5,9
02.04.2025	11,011	0	114,579	0	0	111,983	0	0	24	0	71,1	47,7	0,51	0,26	-
03.04.2025	11,87	0	110,351	0	0	107,802	0	0	24	0	71,9	45,7	0,5	0,27	-
04.04.2025	13,079	0	109,075	0	0	106,419	0	0	24	0	74	44,7	0,5	0,27	-
05.04.2025	13,35	0	107,854	0	0	105,316	0	0	24	0	72,7	42,5	0,5	0,26	-
06.04.2025	11,344	0	101,552	0	0	99,243	0	0	24	0	71,3	44	0,5	0,26	-
07.04.2025	11,293	0	101,904	0	0	99,592	0	0	24	0	71,2	44,2	0,5	0,26	-
08.04.2025	17,452	0	178,569	0	0	174,455	0	0	24	0	71,8	48	0,49	0,27	-
09.04.2025	16,295	0	229,173	0	0	223,956	0	0	24	0	71,3	54	0,5	0,28	-
10.04.2025	13,846	0	234,376	0	0	229,03	0	0	24	0	71,4	57	0,5	0,28	-
11.04.2025	13,541	0	247,081	0	0	241,466	0	0	24	0	71,3	58	0,51	0,28	-
12.04.2025	5,099	0	152,32	0	0	148,842	0	0	24	0	71,5	63,3	0,46	0,27	-
13.04.2025	0,863	0	5,496	0	0	5,392	0	0	24	0	64,6	26,3	0,43	0,23	-
14.04.2025	0,669	0	3,882	0	0	3,816	0	0	24	0	61,2	19,4	0,44	0,23	-
15.04.2025	0,793	0	4,396	0	0	4,318	0	0	24	0	62,2	18,4	0,38	0,23	-
16.04.2025	0,704	0	4,044	0	0	3,973	0	0	24	0	61,6	19,3	0,35	0,22	-
17.04.2025	0,557	0	3,516	0	0	3,457	0	0	24	0	60,3	21,8	0,34	0,22	-
18.04.2025	0,558	0	3,576	0	0	3,517	0	0	24	0	60,1	22,1	0,34	0,22	-
19.04.2025	0,763	0	4,606	0	0	4,528	0	0	24	0	60,7	20,5	0,34	0,22	-
Итого:	295,186	0	3645,049	0	0	3562,091	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,504														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	7988,349	89130,855	0	0	86967,362	0	0	26449	11
19.04.2025	8283,533	92775,905	0	0	90529,452	0	0	27169	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 11:57:44