

# #296539#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)  
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград  
Номер абонента: 2589  
Порядковый номер: 9465  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 20118827  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	13,505	0	214,221	0	0	209,155	0	0	24	0	72,9	57,6	0,52	0,25	-
22.03.2026	12,927	0	214,926	0	0	209,841	0	0	24	0	72,9	58,3	0,52	0,25	-
23.03.2026	7,81	0	130,276	0	0	127,21	0	0	24	0	72,7	58,1	0,52	0,24	-
24.03.2026	6,857	0	56,546	0	0	55,227	0	0	24	0	72,3	42,7	0,52	0,24	-
25.03.2026	7,122	0	57,844	0	0	56,5	0	0	24	0	72,1	42,1	0,52	0,24	-
26.03.2026	7,791	0	56,946	0	0	55,619	0	0	24	0	72,2	38,8	0,52	0,24	-
27.03.2026	7,528	0	54,362	0	0	53,105	0	0	24	0	72	38,1	0,51	0,24	-
28.03.2026	7,518	0	55,665	0	0	54,37	0	0	24	0	72,3	39,3	0,52	0,24	-
29.03.2026	7,703	0	56,701	0	0	55,387	0	0	24	0	72,1	38,9	0,52	0,24	-
30.03.2026	7,637	0	57,205	0	0	55,875	0	0	24	0	72,1	39,5	0,52	0,24	-
31.03.2026	7,482	0	56,436	0	0	55,132	0	0	24	0	72	39,6	0,52	0,24	-
01.04.2026	8,01	0	55,434	0	0	54,146	0	0	24	0	72,2	36,9	0,52	0,24	-
02.04.2026	7,791	0	54,552	0	0	53,294	0	0	24	0	71,9	37	0,52	0,24	-
03.04.2026	8,174	0	57,167	0	0	55,841	0	0	24	0	72,1	37,2	0,52	0,24	-
04.04.2026	8,575	0	58,164	0	0	56,828	0	0	24	0	71,7	35,7	0,52	0,24	-
05.04.2026	7,696	0	57,736	0	0	56,395	0	0	24	0	72,1	39,6	0,52	0,24	-
06.04.2026	8,292	0	58,755	0	0	57,406	0	0	24	0	71,7	37,2	0,52	0,24	-
07.04.2026	8,153	0	55,419	0	0	54,139	0	0	24	0	71,9	36	0,51	0,24	-
08.04.2026	7,528	0	52,61	0	0	51,401	0	0	24	0	71,7	36,8	0,51	0,24	-
09.04.2026	7,601	0	52,48	0	0	51,261	0	0	24	0	72,2	36,8	0,51	0,24	-
10.04.2026	7,577	0	54,548	0	0	53,287	0	0	24	0	71,9	38	0,51	0,24	-
11.04.2026	7,467	0	56,112	0	0	54,809	0	0	24	0	72,2	39,7	0,52	0,24	-
12.04.2026	7,02	0	56,105	0	0	54,805	0	0	24	0	72	41,5	0,52	0,24	-
13.04.2026	6,682	0	56,647	0	0	55,324	0	0	24	0	72,3	43,5	0,52	0,24	-
14.04.2026	6,542	0	56,784	0	0	55,487	0	0	24	0	71,5	43,4	0,52	0,24	-
15.04.2026	5,277	0	48,737	0	0	47,671	0	0	24	0	69,8	43,4	0,5	0,24	-
16.04.2026	6,905	0	54,67	0	0	53,405	0	0	24	0	71,9	41,1	0,52	0,24	-
17.04.2026	7,4	0	56,004	0	0	54,703	0	0	24	0	72,1	39,9	0,52	0,24	-
18.04.2026	6,574	0	55,576	0	0	54,29	0	0	24	0	72	43,2	0,53	0,24	-
19.04.2026	6,123	0	55,568	0	0	54,282	0	0	24	0	72	45,1	0,53	0,24	-
20.04.2026	6,416	0	54,833	0	0	53,562	0	0	24	0	72	43,4	0,52	0,24	-
Итого:	239,683	0	2119,029	0	0	2069,757	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,247														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	3296,591	56811,945	0	0	55269,83	0	0	4378	26
20.04.2026	3536,274	58930,976	0	0	57339,588	0	0	5122	26

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.04.2026 13:54:33