

#130683#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Согласия 2, Калининград
2589
9465
ТВ7 (АСЦП)
20118827
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.04.2025	0,779	0	4,526	0	0	4,446	0	0	24	0	62,1	20,2	0,34	0,22	-
21.04.2025	0,612	0	3,812	0	0	3,748	0	0	24	0	60,8	21,8	0,34	0,22	-
22.04.2025	0,695	0	4,196	0	0	4,123	0	0	24	0	61,4	21,2	0,34	0,22	-
23.04.2025	0,777	0	4,55	0	0	4,47	0	0	24	0	61,9	20,3	0,34	0,22	-
24.04.2025	0,748	0	4,435	0	0	4,357	0	0	24	0	61,8	20,8	0,34	0,22	-
25.04.2025	0,657	0	4,068	0	0	3,998	0	0	24	0	61	21,7	0,33	0,22	-
26.04.2025	0,754	0	4,45	0	0	4,372	0	0	24	0	61,8	20,6	0,34	0,22	-
27.04.2025	0,782	0	4,56	0	0	4,479	0	0	24	0	62	20,3	0,34	0,22	-
28.04.2025	0,727	0	4,285	0	0	4,209	0	0	24	0	61,9	20,7	0,34	0,22	-
29.04.2025	0,558	0	3,61	0	0	3,549	0	0	24	0	60,3	22,7	0,34	0,22	-
30.04.2025	0,568	0	3,661	0	0	3,6	0	0	24	0	60,5	22,8	0,34	0,23	-
01.05.2025	0,687	0	4,295	0	0	4,222	0	0	24	0	60,7	21,8	0,32	0,22	-
02.05.2025	0,642	0	3,97	0	0	3,901	0	0	24	0	61,3	22	0,35	0,23	-
03.05.2025	0,567	0	3,709	0	0	3,646	0	0	24	0	60,5	23,3	0,34	0,23	-
04.05.2025	0,613	0	4,062	0	0	3,996	0	0	24	0	59,6	22,9	0,34	0,23	-
05.05.2025	0,759	0	4,58	0	0	4,5	0	0	24	0	61,4	21,1	0,34	0,22	-
06.05.2025	0,697	0	4,251	0	0	4,177	0	0	24	0	61,4	21,5	0,34	0,22	-
07.05.2025	0,524	0	3,572	0	0	3,514	0	0	24	0	59,8	24,1	0,34	0,22	-
08.05.2025	0,569	0	3,714	0	0	3,651	0	0	24	0	60,3	23,1	0,34	0,22	-
09.05.2025	0,699	0	4,259	0	0	4,185	0	0	24	0	61,2	21,3	0,34	0,22	-
10.05.2025	0,752	0	4,456	0	0	4,378	0	0	24	0	61,8	20,7	0,33	0,22	-
11.05.2025	0,637	0	4,029	0	0	3,96	0	0	24	0	60,8	22,4	0,33	0,22	-
12.05.2025	0,639	0	3,987	0	0	3,919	0	0	24	0	60,8	21,9	0,33	0,22	-
13.05.2025	0,77	0	4,604	0	0	4,523	0	0	24	0	61,5	20,9	0,33	0,22	-
14.05.2025	0,746	0	4,465	0	0	4,388	0	0	24	0	61,3	20,7	0,34	0,22	-
15.05.2025	0,587	0	3,786	0	0	3,723	0	0	24	0	60,2	22,6	0,34	0,22	-
16.05.2025	0,564	0	3,654	0	0	3,593	0	0	24	0	60,2	22,7	0,34	0,22	-
17.05.2025	0,765	0	4,492	0	0	4,414	0	0	24	0	61,7	20,3	0,34	0,22	-
18.05.2025	0,611	0	3,773	0	0	3,708	0	0	24	0	61	21,6	0,34	0,22	-
19.05.2025	0,505	0	3,341	0	0	3,286	0	0	24	0	59,7	23	0,34	0,23	-
20.05.2025	0,56	0	3,559	0	0	3,499	0	0	24	0	60,4	22,1	0,34	0,22	-
Итого:	20,55	0	126,711	0	0	124,534	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,908														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.04.2025	8283,533	92775,905	0	0	90529,452	0	0	27169	11
20.05.2025	8304,083	92902,618	0	0	90653,985	0	0	27913	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.05.2025 10:38:27