

# #3175#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)  
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград  
Номер абонента: 2589  
Порядковый номер: 9465  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 20118827  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	1,344	0	7,967	0	0	7,818	0	0	24	0	64,2	23,1	0,41	0,3	-
22.04.2023	0,604	0	4,009	0	0	3,943	0	0	24	0	59,4	22,8	0,41	0,3	-
23.04.2023	0,53	0	3,641	0	0	3,583	0	0	24	0	58,8	23,4	0,41	0,3	-
24.04.2023	0,802	0	4,798	0	0	4,715	0	0	24	0	61,1	20,4	0,41	0,3	-
25.04.2023	0,71	0	4,406	0	0	4,332	0	0	24	0	60,6	21,4	0,41	0,3	-
26.04.2023	0,725	0	4,551	0	0	4,474	0	0	24	0	60,6	21,8	0,4	0,3	-
27.04.2023	0,78	0	4,804	0	0	4,722	0	0	24	0	60,8	21,4	0,4	0,3	-
28.04.2023	0,741	0	4,622	0	0	4,543	0	0	24	0	60,9	21,9	0,4	0,3	-
29.04.2023	0,739	0	4,656	0	0	4,578	0	0	24	0	60,5	22	0,4	0,3	-
30.04.2023	0,635	0	4,235	0	0	4,165	0	0	24	0	59,7	23,3	0,4	0,3	-
01.05.2023	0,662	0	4,37	0	0	4,298	0	0	24	0	59,8	23	0,4	0,3	-
02.05.2023	0,746	0	4,662	0	0	4,583	0	0	24	0	60,9	22	0,41	0,3	-
03.05.2023	0,719	0	4,593	0	0	4,515	0	0	24	0	60,5	22,4	0,41	0,3	-
04.05.2023	0,679	0	4,398	0	0	4,324	0	0	24	0	60,3	22,7	0,41	0,3	-
05.05.2023	0,733	0	4,681	0	0	4,602	0	0	24	0	60,6	22,5	0,4	0,3	-
06.05.2023	0,663	0	4,344	0	0	4,271	0	0	24	0	60,2	23,1	0,4	0,3	-
07.05.2023	0,665	0	4,307	0	0	4,235	0	0	24	0	60,4	22,9	0,41	0,3	-
08.05.2023	0,646	0	4,275	0	0	4,204	0	0	24	0	59,9	23,2	0,4	0,3	-
09.05.2023	0,56	0	3,879	0	0	3,816	0	0	24	0	59,1	24	0,41	0,3	-
10.05.2023	0,663	0	4,236	0	0	4,164	0	0	24	0	60,6	22,6	0,41	0,3	-
11.05.2023	0,643	0	4,165	0	0	4,095	0	0	24	0	60,3	22,8	0,41	0,3	-
12.05.2023	0,668	0	4,258	0	0	4,186	0	0	24	0	60,5	22,4	0,41	0,3	-
13.05.2023	0,598	0	3,971	0	0	3,905	0	0	24	0	59,9	23,3	0,41	0,31	-
14.05.2023	0,589	0	3,922	0	0	3,857	0	0	24	0	59,9	23,4	0,41	0,31	-
15.05.2023	0,653	0	4,202	0	0	4,131	0	0	24	0	60,6	22,8	0,41	0,3	-
16.05.2023	0,717	0	4,539	0	0	4,461	0	0	24	0	61	22,6	0,41	0,3	-
17.05.2023	0,713	0	4,536	0	0	4,459	0	0	24	0	60,9	22,7	0,41	0,3	-
18.05.2023	0,646	0	4,251	0	0	4,18	0	0	24	0	60,5	23,6	0,41	0,3	-
19.05.2023	0,671	0	4,367	0	0	4,294	0	0	24	0	60,6	23,3	0,41	0,3	-
20.05.2023	0,593	0	3,976	0	0	3,91	0	0	24	0	60	23,8	0,41	0,3	-
Итого:	20,837	0	133,621	0	0	131,363	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,977														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	2664,119	25499,278	0	0	24885,959	0	0	9655	5
20.05.2023	2684,958	25632,901	0	0	25017,324	0	0	10375	5

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 16:33:28