

#88194#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Согласия 2, Калининград
2589
9465
ТВ7 (АСЦП)
20118827
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,568	0	4,511	0	0	4,429	0	0	24	0	63,1	32,5	0,32	0,23	-
22.05.2024	0,453	0	3,881	0	0	3,812	0	0	24	0	62,4	34	0,32	0,23	-
23.05.2024	0,445	0	3,889	0	0	3,82	0	0	24	0	62	34,2	0,33	0,23	-
24.05.2024	0,395	0	3,582	0	0	3,52	0	0	24	0	61,6	34,8	0,33	0,23	-
25.05.2024	0,486	0	3,964	0	0	3,892	0	0	24	0	62,9	33	0,32	0,23	-
26.05.2024	0,527	0	4,151	0	0	4,075	0	0	24	0	63,4	32,5	0,32	0,23	-
27.05.2024	0,478	0	3,959	0	0	3,887	0	0	24	0	62,6	33,2	0,33	0,23	-
28.05.2024	0,522	0	4,189	0	0	4,112	0	0	24	0	63,3	33	0,33	0,23	-
29.05.2024	0,518	0	4,215	0	0	4,138	0	0	24	0	63,1	33,2	0,33	0,23	-
30.05.2024	0,521	0	4,298	0	0	4,219	0	0	24	0	63	33,5	0,33	0,23	-
31.05.2024	0,543	0	4,39	0	0	4,309	0	0	24	0	63,4	33,3	0,34	0,23	-
01.06.2024	0,417	0	3,723	0	0	3,657	0	0	24	0	62	34,8	0,35	0,23	-
02.06.2024	0,467	0	4,009	0	0	3,937	0	0	24	0	62,5	34,2	0,35	0,23	-
03.06.2024	0,558	0	4,506	0	0	4,423	0	0	24	0	63,4	33,3	0,34	0,23	-
04.06.2024	0,418	0	3,75	0	0	3,683	0	0	24	0	62	34,9	0,33	0,23	-
05.06.2024	0,437	0	3,819	0	0	3,75	0	0	24	0	62,4	34,6	0,34	0,23	-
06.06.2024	0,517	0	4,255	0	0	4,177	0	0	24	0	63,2	33,7	0,35	0,23	-
07.06.2024	0,567	0	4,588	0	0	4,503	0	0	24	0	63,4	33,3	0,35	0,23	-
08.06.2024	0,448	0	3,965	0	0	3,894	0	0	24	0	62,2	34,7	0,34	0,23	-
09.06.2024	0,462	0	4,008	0	0	3,936	0	0	24	0	62,4	34,4	0,35	0,23	-
10.06.2024	0,547	0	4,497	0	0	4,415	0	0	24	0	63,2	33,6	0,35	0,23	-
11.06.2024	0,614	0	4,811	0	0	4,721	0	0	24	0	63,8	32,7	0,34	0,23	-
12.06.2024	0,491	0	4,255	0	0	4,179	0	0	24	0	62,4	34,3	0,34	0,23	-
13.06.2024	0,485	0	4,12	0	0	4,045	0	0	24	0	62,8	34,1	0,34	0,23	-
14.06.2024	0,6	0	4,755	0	0	4,667	0	0	24	0	63,7	33	0,34	0,23	-
15.06.2024	0,593	0	4,709	0	0	4,622	0	0	24	0	63,5	32,9	0,34	0,23	-
16.06.2024	0,448	0	3,925	0	0	3,855	0	0	24	0	62,2	34,5	0,34	0,23	-
17.06.2024	0,461	0	3,991	0	0	3,919	0	0	24	0	62,6	34,5	0,34	0,23	-
18.06.2024	0,504	0	4,186	0	0	4,11	0	0	24	0	63	33,7	0,33	0,23	-
19.06.2024	0,584	0	4,595	0	0	4,509	0	0	24	0	63,7	32,8	0,33	0,23	-
20.06.2024	0,501	0	4,259	0	0	4,182	0	0	24	0	62,7	34,1	0,33	0,23	-
Итого:	15,575	0	129,755	0	0	127,397	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,72														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	5569,703	63940,773	0	0	62389,429	0	0	19153	11
20.06.2024	5585,279	64070,526	0	0	62516,825	0	0	19897	11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 13:00:51