

#133714#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)

Согласия 2, Калининград

2589

9465

ТВ7 (АСЦП)

20118827

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,708	0	4,197	0	0	4,124	0	0	24	0	61,8	20,8	0,34	0,22	-
22.05.2025	0,624	0	3,859	0	0	3,792	0	0	24	0	61,1	21,8	0,34	0,22	-
23.05.2025	0,496	0	3,296	0	0	3,242	0	0	24	0	59,9	23,3	0,34	0,23	-
24.05.2025	0,471	0	3,226	0	0	3,174	0	0	24	0	59,4	23,9	0,34	0,23	-
25.05.2025	0,681	0	4,141	0	0	4,069	0	0	24	0	61,5	21,5	0,34	0,22	-
26.05.2025	0,682	0	4,155	0	0	4,083	0	0	24	0	61,6	21,7	0,34	0,22	-
27.05.2025	0,539	0	3,599	0	0	3,539	0	0	24	0	60,2	23,7	0,34	0,22	-
28.05.2025	0,595	0	3,831	0	0	3,766	0	0	24	0	60,8	23	0,34	0,22	-
29.05.2025	0,697	0	4,432	0	0	4,357	0	0	24	0	60,7	22,4	0,33	0,22	-
30.05.2025	0,416	0	3,126	0	0	3,076	0	0	24	0	58,6	26,3	0,34	0,23	-
31.05.2025	0,462	0	3,322	0	0	3,268	0	0	24	0	59,3	25,6	0,35	0,22	-
01.06.2025	0,555	0	3,7	0	0	3,637	0	0	24	0	60,5	24,1	0,35	0,22	-
02.06.2025	0,614	0	3,868	0	0	3,801	0	0	24	0	61,3	22,7	0,35	0,22	-
03.06.2025	0,661	0	4,145	0	0	4,072	0	0	24	0	61,8	23	0,35	0,22	-
04.06.2025	0,516	0	3,467	0	0	3,409	0	0	24	0	60,5	24,4	0,35	0,23	-
05.06.2025	0,523	0	3,535	0	0	3,475	0	0	24	0	60,5	24,5	0,36	0,23	-
06.06.2025	0,587	0	3,847	0	0	3,782	0	0	24	0	61	23,9	0,35	0,23	-
07.06.2025	0,694	0	4,344	0	0	4,267	0	0	24	0	62,1	23,2	0,36	0,22	-
08.06.2025	0,562	0	3,785	0	0	3,72	0	0	24	0	60,9	24,8	0,35	0,22	-
09.06.2025	0,561	0	3,73	0	0	3,666	0	0	24	0	60,9	24,3	0,36	0,22	-
10.06.2025	0,677	0	4,255	0	0	4,18	0	0	24	0	62	23,2	0,35	0,22	-
11.06.2025	0,673	0	4,174	0	0	4,1	0	0	24	0	62,2	23	0,36	0,23	-
12.06.2025	0,493	0	3,362	0	0	3,306	0	0	24	0	60,4	24,8	0,36	0,24	-
13.06.2025	0,444	0	3,105	0	0	3,053	0	0	24	0	60,1	25,4	0,35	0,24	-
14.06.2025	0,632	0	4,05	0	0	3,979	0	0	24	0	61,5	23,6	0,34	0,24	-
15.06.2025	0,683	0	4,33	0	0	4,253	0	0	24	0	62,2	23,8	0,34	0,24	-
16.06.2025	0,612	0	4,05	0	0	3,98	0	0	24	0	61,5	24,7	0,34	0,24	-
17.06.2025	0,557	0	3,864	0	0	3,799	0	0	24	0	60,4	25,4	0,33	0,24	-
18.06.2025	0,669	0	4,291	0	0	4,215	0	0	24	0	61,9	24	0,34	0,24	-
19.06.2025	0,658	0	4,241	0	0	4,166	0	0	24	0	61,9	24,2	0,34	0,24	-
20.06.2025	0,531	0	3,697	0	0	3,635	0	0	24	0	60,4	25,5	0,34	0,24	-
Итого:	18,273	0	119,024	0	0	116,985	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,364														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	8304,083	92902,618	0	0	90653,985	0	0	27913	11
20.06.2025	8322,356	93021,645	0	0	90770,97	0	0	28657	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 13:45:15