

#3172#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград
Номер абонента: 2589
Порядковый номер: 9465
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20118827
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,678	0	4,704	0	0	4,616	0	0	24	0	63,7	28,6	0,31	0,21	-
22.06.2022	0,599	0	4,245	0	0	4,167	0	0	24	0	63,3	29	0,31	0,21	-
23.06.2022	0,579	0	4,184	0	0	4,107	0	0	24	0	63	29,3	0,31	0,21	-
24.06.2022	0,502	0	3,759	0	0	3,692	0	0	24	0	62,4	29,9	0,35	0,21	-
25.06.2022	0,406	0	3,26	0	0	3,204	0	0	24	0	61,2	30,9	0,35	0,21	-
26.06.2022	0,32	0	2,681	0	0	2,636	0	0	24	0	60,2	31,3	0,33	0,21	-
27.06.2022	0,289	0	2,501	0	0	2,46	0	0	24	0	59,4	31,4	0,32	0,21	-
28.06.2022	0,383	0	3,154	0	0	3,1	0	0	24	0	60,6	31,1	0,33	0,21	-
29.06.2022	0,413	0	3,254	0	0	3,197	0	0	24	0	61,3	30,4	0,33	0,21	-
30.06.2022	0,412	0	3,279	0	0	3,222	0	0	24	0	61,3	30,7	0,33	0,21	-
01.07.2022	0,398	0	3,2	0	0	3,145	0	0	24	0	61,1	30,9	0,33	0,21	-
02.07.2022	0,394	0	3,25	0	0	3,195	0	0	24	0	60,7	31,3	0,32	0,21	-
03.07.2022	0,425	0	3,469	0	0	3,409	0	0	24	0	61,1	31,3	0,32	0,21	-
04.07.2022	0,394	0	3,188	0	0	3,133	0	0	24	0	61,2	31,1	0,32	0,21	-
05.07.2022	0,412	0	3,311	0	0	3,254	0	0	24	0	61,2	31	0,32	0,21	-
06.07.2022	0,421	0	3,386	0	0	3,328	0	0	24	0	61,3	31,1	0,33	0,21	-
07.07.2022	0,517	0	3,951	0	0	3,881	0	0	24	0	62,1	30,3	0,33	0,21	-
08.07.2022	0,454	0	3,663	0	0	3,6	0	0	24	0	60,9	30,8	0,32	0,21	-
09.07.2022	0,422	0	3,526	0	0	3,467	0	0	24	0	60,2	31,1	0,32	0,21	-
10.07.2022	0,399	0	3,43	0	0	3,374	0	0	24	0	59,6	31,4	0,31	0,21	-
11.07.2022	0,487	0	3,894	0	0	3,827	0	0	24	0	60,9	30,5	0,33	0,21	-
12.07.2022	0,499	0	3,979	0	0	3,911	0	0	24	0	60,9	30,4	0,32	0,21	-
13.07.2022	0,41	0	3,467	0	0	3,41	0	0	24	0	60	31,3	0,33	0,21	-
14.07.2022	0,442	0	3,666	0	0	3,605	0	0	24	0	60,2	30,9	0,33	0,21	-
15.07.2022	0,447	0	3,668	0	0	3,606	0	0	24	0	60,2	30,7	0,32	0,21	-
16.07.2022	0,384	0	3,296	0	0	3,242	0	0	24	0	59,5	31,3	0,33	0,21	-
17.07.2022	0,393	0	3,325	0	0	3,27	0	0	24	0	59,8	31,1	0,33	0,21	-
18.07.2022	0,458	0	3,719	0	0	3,656	0	0	24	0	60,3	30,4	0,33	0,21	-
19.07.2022	0,472	0	3,831	0	0	3,767	0	0	24	0	60,5	30,6	0,34	0,21	-
20.07.2022	0,442	0	3,648	0	0	3,586	0	0	24	0	60,1	30,7	0,33	0,22	-
Итого:	13,251	0	105,888	0	0	104,067	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,165														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	343,052	4419,75	0	0	4316,865	0	0	2360	4
20.07.2022	356,301	4525,636	0	0	4420,931	0	0	3080	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 16:26:29