

# #3177#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)  
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград  
Номер абонента: 2589  
Порядковый номер: 9465  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 20118827  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,485	0	3,234	0	0	3,177	0	0	24	0	61,8	25,4	0,34	0,23	-
22.06.2023	0,489	0	3,189	0	0	3,132	0	0	24	0	62,2	24,9	0,34	0,23	-
23.06.2023	0,449	0	3,003	0	0	2,95	0	0	24	0	61,8	25,5	0,34	0,23	-
24.06.2023	0,501	0	3,239	0	0	3,181	0	0	24	0	62,6	24,9	0,34	0,22	-
25.06.2023	0,462	0	3,118	0	0	3,063	0	0	24	0	61,8	25,7	0,34	0,23	-
26.06.2023	0,455	0	3,015	0	0	2,962	0	0	24	0	62,1	25,3	0,34	0,22	-
27.06.2023	0,48	0	3,223	0	0	3,166	0	0	24	0	61,8	25,5	0,37	0,27	-
28.06.2023	0,524	0	3,641	0	0	3,579	0	0	24	0	61	26	0,41	0,31	-
29.06.2023	0,532	0	3,658	0	0	3,595	0	0	24	0	61,2	25,8	0,41	0,31	-
30.06.2023	0,446	0	3,195	0	0	3,141	0	0	24	0	60,5	26,6	0,41	0,31	-
01.07.2023	0,45	0	3,216	0	0	3,162	0	0	24	0	60,5	26,5	0,41	0,31	-
02.07.2023	0,471	0	3,379	0	0	3,322	0	0	24	0	60,6	26,7	0,41	0,31	-
03.07.2023	0,52	0	3,645	0	0	3,583	0	0	24	0	61	26,3	0,41	0,31	-
04.07.2023	0,483	0	3,463	0	0	3,404	0	0	24	0	60,8	26,9	0,41	0,31	-
05.07.2023	0,478	0	3,395	0	0	3,337	0	0	24	0	60,8	26,6	0,41	0,31	-
06.07.2023	0,506	0	3,534	0	0	3,474	0	0	24	0	60,9	26,1	0,41	0,31	-
07.07.2023	0,497	0	3,46	0	0	3,401	0	0	24	0	61	26	0,41	0,31	-
08.07.2023	0,446	0	3,239	0	0	3,185	0	0	24	0	60,1	26,7	0,41	0,31	-
09.07.2023	0,414	0	3,036	0	0	2,986	0	0	24	0	60,1	26,9	0,41	0,31	-
10.07.2023	0,385	0	2,925	0	0	2,877	0	0	24	0	59,6	27,6	0,41	0,31	-
11.07.2023	0,503	0	3,469	0	0	3,409	0	0	24	0	61,2	25,9	0,41	0,3	-
12.07.2023	0,431	0	3,061	0	0	3,009	0	0	24	0	60,7	26,4	0,41	0,3	-
13.07.2023	0,42	0	3,004	0	0	2,953	0	0	24	0	60,5	26,5	0,41	0,3	-
14.07.2023	0,508	0	3,551	0	0	3,49	0	0	24	0	61,1	26,3	0,41	0,31	-
15.07.2023	0,472	0	3,365	0	0	3,308	0	0	24	0	60,8	26,7	0,41	0,31	-
16.07.2023	0,381	0	2,815	0	0	2,768	0	0	24	0	59,9	27	0,41	0,31	-
17.07.2023	0,378	0	2,922	0	0	2,875	0	0	24	0	59,5	28,1	0,41	0,31	-
18.07.2023	0,502	0	3,507	0	0	3,447	0	0	24	0	61,1	26,4	0,41	0,31	-
19.07.2023	0,531	0	3,685	0	0	3,621	0	0	24	0	61,4	26,4	0,41	0,31	-
20.07.2023	0,491	0	3,543	0	0	3,482	0	0	24	0	60,7	27	0,41	0,31	-
Итого:	14,09	0	98,729	0	0	97,039	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,365														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	2702,418	25749,614	0	0	25132,044	0	0	11119	5
20.07.2023	2716,51	25848,34	0	0	25229,08	0	0	11839	5

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2023 15:21:03