

#90457#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград
Номер абонента: 2589
Порядковый номер: 9465
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20118827
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,505	0	4,229	0	0	4,152	0	0	24	0	63	34	0,33	0,23	-
22.06.2024	0,537	0	4,335	0	0	4,255	0	0	24	0	63,3	33,2	0,33	0,23	-
23.06.2024	0,607	0	4,762	0	0	4,674	0	0	24	0	63,6	32,6	0,32	0,23	-
24.06.2024	0,477	0	4,16	0	0	4,085	0	0	24	0	62,5	34,6	0,32	0,23	-
25.06.2024	0,484	0	4,117	0	0	4,043	0	0	24	0	62,8	34,2	0,33	0,23	-
26.06.2024	0,512	0	4,162	0	0	4,086	0	0	24	0	63,4	33,5	0,33	0,23	-
27.06.2024	0,506	0	4,139	0	0	4,063	0	0	24	0	63,3	33,6	0,33	0,23	-
28.06.2024	0,37	0	3,34	0	0	3,281	0	0	24	0	62	35,1	0,33	0,23	-
29.06.2024	0,39	0	3,484	0	0	3,422	0	0	24	0	62,2	35	0,33	0,23	-
30.06.2024	0,452	0	3,834	0	0	3,764	0	0	24	0	62,7	34	0,33	0,23	-
01.07.2024	0,508	0	4,096	0	0	4,021	0	0	24	0	63,5	33,4	0,33	0,23	-
02.07.2024	0,464	0	3,938	0	0	3,866	0	0	24	0	63	34,3	0,34	0,23	-
03.07.2024	0,488	0	4,148	0	0	4,072	0	0	24	0	62,8	34,2	0,34	0,23	-
04.07.2024	0,603	0	4,791	0	0	4,703	0	0	24	0	63,5	32,9	0,34	0,23	-
05.07.2024	0,598	0	4,705	0	0	4,617	0	0	24	0	63,7	32,8	0,34	0,23	-
06.07.2024	0,42	0	3,711	0	0	3,645	0	0	24	0	62	34,5	0,34	0,23	-
07.07.2024	0,547	0	4,387	0	0	4,307	0	0	24	0	63,3	32,9	0,34	0,23	-
08.07.2024	0,541	0	4,321	0	0	4,242	0	0	24	0	63,4	32,9	0,34	0,22	-
09.07.2024	0,547	0	4,349	0	0	4,268	0	0	24	0	63,7	33	0,35	0,23	-
10.07.2024	0,381	0	3,449	0	0	3,388	0	0	24	0	61,8	34,9	0,35	0,23	-
11.07.2024	0,419	0	3,651	0	0	3,586	0	0	24	0	62,3	34,4	0,35	0,23	-
12.07.2024	0,406	0	3,516	0	0	3,454	0	0	24	0	62,1	34	0,35	0,23	-
13.07.2024	0,511	0	4,141	0	0	4,065	0	0	24	0	63,4	33,4	0,35	0,23	-
14.07.2024	0,374	0	3,476	0	0	3,415	0	0	24	0	61,6	35,5	0,35	0,23	-
15.07.2024	0,374	0	3,405	0	0	3,345	0	0	24	0	62,1	35,4	0,35	0,23	-
16.07.2024	0,38	0	3,394	0	0	3,333	0	0	24	0	62,2	34,9	0,35	0,23	-
17.07.2024	0,474	0	3,941	0	0	3,869	0	0	24	0	63,4	34,1	0,35	0,23	-
18.07.2024	0,364	0	3,386	0	0	3,327	0	0	24	0	61,7	35,5	0,38	0,28	-
19.07.2024	0,377	0	3,454	0	0	3,392	0	0	24	0	62,1	35,6	0,4	0,33	-
20.07.2024	0,339	0	3,308	0	0	3,251	0	0	24	0	61,1	36,1	0,39	0,33	-
Итого:	13,955	0	118,129	0	0	115,991	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,333														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	5585,279	64070,526	0	0	62516,825	0	0	19897	11
20.07.2024	5599,235	64188,656	0	0	62632,815	0	0	20617	11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 7:22:39