

#3170#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград
Номер абонента: 2589
Порядковый номер: 9465
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20118827
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,377	0	3,165	0	0	3,112	0	0	24	0	60	31,1	0,32	0,22	-
22.07.2022	0,376	0	3,099	0	0	3,047	0	0	24	0	60,3	30,8	0,32	0,21	-
23.07.2022	0,404	0	3,294	0	0	3,238	0	0	24	0	60,4	30,6	0,32	0,21	-
24.07.2022	0,413	0	3,34	0	0	3,283	0	0	24	0	60,6	30,6	0,32	0,21	-
25.07.2022	0,419	0	3,422	0	0	3,364	0	0	24	0	60,6	30,9	0,32	0,21	-
26.07.2022	0,448	0	3,621	0	0	3,559	0	0	24	0	60,6	30,5	0,32	0,21	-
27.07.2022	0,439	0	3,484	0	0	3,424	0	0	24	0	61,2	30,6	0,33	0,21	-
28.07.2022	0,462	0	3,689	0	0	3,625	0	0	24	0	61,1	30,6	0,32	0,21	-
29.07.2022	0,457	0	3,715	0	0	3,652	0	0	24	0	60,8	30,9	0,32	0,22	-
30.07.2022	0,391	0	3,265	0	0	3,21	0	0	24	0	60,4	31,3	0,33	0,22	-
31.07.2022	0,492	0	3,779	0	0	3,712	0	0	24	0	61,7	30,1	0,32	0,22	-
01.08.2022	0,452	0	3,644	0	0	3,581	0	0	24	0	60,9	30,8	0,32	0,22	-
02.08.2022	0,436	0	3,557	0	0	3,497	0	0	24	0	60,8	31	0,33	0,21	-
03.08.2022	0,401	0	3,39	0	0	3,334	0	0	24	0	60	31,2	0,33	0,21	-
04.08.2022	0,465	0	3,715	0	0	3,651	0	0	24	0	61	30,5	0,34	0,21	-
05.08.2022	0,363	0	3,03	0	0	2,979	0	0	24	0	60,4	31,3	0,34	0,21	-
06.08.2022	0,353	0	3,111	0	0	3,061	0	0	24	0	59,4	31,9	0,33	0,21	-
07.08.2022	0,37	0	3,188	0	0	3,135	0	0	24	0	59,8	31,6	0,33	0,21	-
08.08.2022	0,467	0	3,733	0	0	3,668	0	0	24	0	61	30,7	0,33	0,21	-
09.08.2022	0,461	0	3,741	0	0	3,677	0	0	24	0	60,9	31	0,33	0,21	-
10.08.2022	0,427	0	3,559	0	0	3,498	0	0	24	0	60,4	31,3	0,33	0,21	-
11.08.2022	0,406	0	3,439	0	0	3,381	0	0	24	0	60,2	31,5	0,33	0,21	-
12.08.2022	0,41	0	3,48	0	0	3,422	0	0	24	0	60	31,4	0,33	0,21	-
13.08.2022	0,394	0	3,439	0	0	3,383	0	0	24	0	59,3	31,4	0,33	0,21	-
14.08.2022	0,373	0	3,264	0	0	3,211	0	0	24	0	59,5	31,7	0,34	0,21	-
15.08.2022	0,382	0	3,332	0	0	3,278	0	0	24	0	59,8	31,9	0,36	0,28	-
16.08.2022	0,338	0	2,934	0	0	2,885	0	0	24	0	59,8	31,8	0,38	0,32	-
17.08.2022	0,323	0	2,862	0	0	2,816	0	0	24	0	59,6	32,1	0,38	0,32	-
18.08.2022	0,341	0	2,93	0	0	2,881	0	0	24	0	60,1	31,9	0,38	0,32	-
19.08.2022	0,296	0	2,625	0	0	2,582	0	0	24	0	59,7	32,3	0,37	0,32	-
20.08.2022	0,322	0	2,815	0	0	2,768	0	0	24	0	59,8	32	0,38	0,32	-
Итого:	12,458	0	103,661	0	0	101,914	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,976														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	356,301	4525,636	0	0	4420,931	0	0	3080	4
20.08.2022	368,759	4629,296	0	0	4522,847	0	0	3824	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2022 13:28:32