

#28510#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград
Номер абонента: 2589
Порядковый номер: 9465
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20118827
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,434	0	3,227	0	0	3,174	0	0	24	0	60,1	27,4	0,41	0,31	-
22.07.2023	0,51	0	3,606	0	0	3,544	0	0	24	0	61,1	26,7	0,41	0,31	-
23.07.2023	0,477	0	3,463	0	0	3,404	0	0	24	0	60,7	27,3	0,41	0,31	-
24.07.2023	0,433	0	3,226	0	0	3,173	0	0	24	0	60,1	27,5	0,41	0,31	-
25.07.2023	0,464	0	3,432	0	0	3,375	0	0	24	0	60,1	27,2	0,41	0,31	-
26.07.2023	0,526	0	3,689	0	0	3,626	0	0	24	0	61,1	26,4	0,41	0,31	-
27.07.2023	0,553	0	3,791	0	0	3,725	0	0	24	0	61,4	25,9	0,41	0,31	-
28.07.2023	0,562	0	3,911	0	0	3,844	0	0	24	0	61	26,1	0,41	0,3	-
29.07.2023	0,482	0	3,434	0	0	3,376	0	0	24	0	60,7	26,6	0,41	0,31	-
30.07.2023	0,46	0	3,331	0	0	3,275	0	0	24	0	60,6	27	0,41	0,31	-
31.07.2023	0,497	0	3,479	0	0	3,419	0	0	24	0	61,1	26,4	0,41	0,31	-
01.08.2023	0,416	0	3,1	0	0	3,049	0	0	24	0	60	27,4	0,41	0,31	-
02.08.2023	0,401	0	2,983	0	0	2,933	0	0	24	0	59,9	27,2	0,4	0,32	-
03.08.2023	0,462	0	3,299	0	0	3,243	0	0	24	0	60,7	26,7	0,4	0,32	-
04.08.2023	0,509	0	3,619	0	0	3,557	0	0	24	0	60,9	26,7	0,37	0,29	-
05.08.2023	0,427	0	3,204	0	0	3,151	0	0	24	0	60	27,7	0,39	0,32	-
06.08.2023	0,355	0	2,765	0	0	2,72	0	0	24	0	59,4	28,3	0,39	0,33	-
07.08.2023	0,48	0	3,336	0	0	3,279	0	0	24	0	61,2	26,2	0,39	0,32	-
08.08.2023	0,517	0	3,574	0	0	3,512	0	0	24	0	61,3	26,1	0,39	0,32	-
09.08.2023	0,428	0	3,116	0	0	3,064	0	0	24	0	60,4	27,1	0,39	0,32	-
10.08.2023	0,441	0	3,185	0	0	3,131	0	0	24	0	60,6	27	0,39	0,32	-
11.08.2023	0,565	0	3,796	0	0	3,73	0	0	24	0	61,7	25,5	0,39	0,32	-
12.08.2023	0,5	0	3,574	0	0	3,513	0	0	24	0	60,6	26,6	0,39	0,32	-
13.08.2023	0,352	0	2,731	0	0	2,687	0	0	24	0	59,3	28	0,39	0,32	-
14.08.2023	0,403	0	2,959	0	0	2,909	0	0	24	0	60,1	27	0,39	0,32	-
15.08.2023	0,467	0	3,286	0	0	3,23	0	0	24	0	60,7	26,2	0,39	0,33	-
16.08.2023	0,455	0	3,189	0	0	3,135	0	0	24	0	60,7	26,1	0,41	0,32	-
17.08.2023	0,442	0	3,166	0	0	3,113	0	0	24	0	60,6	26,6	0,41	0,31	-
18.08.2023	0,469	0	3,275	0	0	3,219	0	0	24	0	61,1	26,3	0,41	0,31	-
19.08.2023	0,308	0	2,535	0	0	2,495	0	0	24	0	58,8	29,2	0,41	0,31	-
20.08.2023	0,323	0	2,507	0	0	2,467	0	0	24	0	59,3	28	0,41	0,31	-
Итого:	14,118	0	101,788	0	0	100,072	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,372														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	2716,51	25848,34	0	0	25229,08	0	0	11839	5
20.08.2023	2730,63	25950,129	0	0	25329,149	0	0	12583	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2023 8:34:50