

#92659#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)  
Адрес потребителя Согласия 2, Калининград  
Номер абонента 2589  
Порядковый номер 9465  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20118827  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,313	0	3,145	0	0	3,092	0	0	24	0	60,5	36,3	0,39	0,33	-
22.07.2024	0,316	0	3,046	0	0	2,994	0	0	24	0	61,2	36	0,4	0,33	-
23.07.2024	0,38	0	3,444	0	0	3,383	0	0	24	0	62,1	35,3	0,4	0,33	-
24.07.2024	0,345	0	3,338	0	0	3,28	0	0	24	0	61,1	36	0,39	0,33	-
25.07.2024	0,637	0	5,594	0	0	5,487	0	0	24	0	64,5	36,8	0,39	0,33	-
26.07.2024	0,575	0	5,42	0	0	5,318	0	0	24	0	64,2	38,3	0,4	0,33	-
27.07.2024	0,546	0	5,03	0	0	4,937	0	0	24	0	63,5	37,1	0,4	0,33	-
28.07.2024	0,563	0	5,747	0	0	5,64	0	0	24	0	64,1	40,2	0,39	0,33	-
29.07.2024	0,731	0	6,829	0	0	6,697	0	0	24	0	65,1	39	0,4	0,33	-
30.07.2024	0,837	0	9,516	0	0	9,325	0	0	24	0	66,6	45,2	0,41	0,34	-
31.07.2024	0,892	0	10,405	0	0	10,195	0	0	24	0	66,7	45,8	0,41	0,34	-
01.08.2024	0,846	0	10,036	0	0	9,833	0	0	24	0	66,8	46,2	0,41	0,34	-
02.08.2024	0,842	0	10,292	0	0	10,083	0	0	24	0	66,9	47	0,41	0,34	-
03.08.2024	1,012	0	10,869	0	0	10,648	0	0	24	0	66,9	44,2	0,41	0,34	-
04.08.2024	0,976	0	10,556	0	0	10,341	0	0	24	0	67	44,4	0,41	0,34	-
05.08.2024	0,89	0	10,411	0	0	10,2	0	0	24	0	66,8	46	0,41	0,34	-
06.08.2024	0,703	0	9,336	0	0	9,144	0	0	24	0	67,5	49,2	0,39	0,33	-
07.08.2024	0,509	0	4,179	0	0	4,102	0	0	24	0	63,4	33,7	0,38	0,33	-
08.08.2024	0,486	0	3,98	0	0	3,907	0	0	24	0	63,3	33,6	0,39	0,34	-
09.08.2024	0,357	0	3,237	0	0	3,18	0	0	24	0	62,1	35,2	0,39	0,34	-
10.08.2024	0,367	0	3,358	0	0	3,298	0	0	24	0	61,8	35,2	0,38	0,34	-
11.08.2024	0,488	0	4,085	0	0	4,011	0	0	24	0	62,8	33,7	0,38	0,34	-
12.08.2024	0,535	0	4,306	0	0	4,226	0	0	24	0	63,6	33,4	0,39	0,34	-
13.08.2024	0,393	0	3,475	0	0	3,413	0	0	24	0	62,3	34,8	0,39	0,34	-
14.08.2024	0,363	0	3,303	0	0	3,244	0	0	24	0	62	35,2	0,39	0,34	-
15.08.2024	0,5	0	4,082	0	0	4,007	0	0	24	0	63,3	33,5	0,39	0,34	-
16.08.2024	0,478	0	3,953	0	0	3,88	0	0	24	0	63,2	33,8	0,39	0,34	-
17.08.2024	0,327	0	3,047	0	0	2,994	0	0	24	0	61,5	35,4	0,39	0,34	-
18.08.2024	0,345	0	3,148	0	0	3,092	0	0	24	0	61,9	35,2	0,39	0,34	-
19.08.2024	0,472	0	3,972	0	0	3,901	0	0	24	0	62,8	34	0,39	0,34	-
20.08.2024	0,482	0	4,049	0	0	3,975	0	0	24	0	63	34	0,39	0,34	-
Итого:	17,506	0	175,188	0	0	171,827	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,181														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	5599,235	64188,656	0	0	62632,815	0	0	20617	11
20.08.2024	5616,739	64363,845	0	0	62804,643	0	0	21361	11

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 9:35:49