

#145030#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Согласия 2, Калининград
2589
9465
ТВ7 (АСЦП)
20118827
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,477	0	3,424	0	0	3,366	0	0	24	0	60,6	26,8	0,34	0,24	-
22.07.2025	0,507	0	3,588	0	0	3,526	0	0	24	0	60,9	26,5	0,34	0,24	-
23.07.2025	0,404	0	3,006	0	0	2,956	0	0	24	0	60,3	27,7	0,35	0,24	-
24.07.2025	0,433	0	3,266	0	0	3,212	0	0	24	0	60	27,8	0,35	0,24	-
25.07.2025	0,431	0	3,235	0	0	3,181	0	0	24	0	60,2	27,8	0,35	0,24	-
26.07.2025	0,444	0	3,276	0	0	3,221	0	0	24	0	60,4	27,6	0,34	0,24	-
27.07.2025	0,486	0	3,467	0	0	3,408	0	0	24	0	61,1	27	0,35	0,24	-
28.07.2025	0,451	0	3,264	0	0	3,208	0	0	24	0	60,7	27,1	0,34	0,24	-
29.07.2025	0,446	0	3,276	0	0	3,221	0	0	24	0	60,6	27,5	0,35	0,24	-
30.07.2025	0,487	0	3,485	0	0	3,425	0	0	24	0	60,9	27	0,35	0,24	-
31.07.2025	0,45	0	3,329	0	0	3,272	0	0	24	0	60,5	27,6	0,34	0,24	-
01.08.2025	0,394	0	3,094	0	0	3,043	0	0	24	0	59,4	28,5	0,34	0,24	-
02.08.2025	0,475	0	3,444	0	0	3,385	0	0	24	0	60,8	27,3	0,34	0,24	-
03.08.2025	0,512	0	3,616	0	0	3,554	0	0	24	0	61,2	26,8	0,35	0,24	-
04.08.2025	0,438	0	3,291	0	0	3,236	0	0	24	0	60,3	27,9	0,34	0,24	-
05.08.2025	0,466	0	3,398	0	0	3,34	0	0	24	0	60,6	27,3	0,35	0,24	-
06.08.2025	0,489	0	3,506	0	0	3,447	0	0	24	0	60,7	26,8	0,35	0,24	-
07.08.2025	0,45	0	3,316	0	0	3,261	0	0	24	0	60,3	27,4	0,35	0,24	-
08.08.2025	0,46	0	3,394	0	0	3,337	0	0	24	0	60,2	27,2	0,34	0,24	-
09.08.2025	0,478	0	3,467	0	0	3,409	0	0	24	0	60,4	26,9	0,38	0,29	-
10.08.2025	0,454	0	3,39	0	0	3,334	0	0	24	0	59,9	27,3	0,37	0,31	-
11.08.2025	0,425	0	3,224	0	0	3,171	0	0	24	0	59,7	27,6	0,39	0,32	-
12.08.2025	0,439	0	3,191	0	0	3,138	0	0	24	0	60,3	26,8	0,39	0,32	-
13.08.2025	0,389	0	2,928	0	0	2,88	0	0	24	0	59,5	27,3	0,39	0,33	-
14.08.2025	0,382	0	2,861	0	0	2,814	0	0	24	0	59,8	27,4	0,39	0,32	-
15.08.2025	0,434	0	3,223	0	0	3,169	0	0	24	0	60,2	27,4	0,38	0,32	-
16.08.2025	0,476	0	3,414	0	0	3,356	0	0	24	0	60,7	26,8	0,38	0,32	-
17.08.2025	0,442	0	3,236	0	0	3,182	0	0	24	0	60,1	26,9	0,38	0,32	-
18.08.2025	0,449	0	3,279	0	0	3,224	0	0	24	0	60,3	27	0,38	0,32	-
19.08.2025	0,51	0	3,599	0	0	3,537	0	0	24	0	60,9	26,4	0,38	0,32	-
20.08.2025	0,484	0	3,469	0	0	3,41	0	0	24	0	60,5	26,7	0,38	0,32	-
Итого:	14,062	0	102,956	0	0	101,223	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,359														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	8337,317	93127,113	0	0	90874,656	0	0	29377	11
20.08.2025	8351,376	93230,068	0	0	90975,878	0	0	30121	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 14:32:40