

# #3171#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)  
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград  
Номер абонента: 2589  
Порядковый номер: 9465  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 20118827  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0,338	0	2,973	0	0	2,923	0	0	24	0	59,9	32,3	0,38	0,32	-
22.08.2022	0,367	0	3,091	0	0	3,039	0	0	24	0	60,6	31,7	0,38	0,32	-
23.08.2022	0,339	0	2,91	0	0	2,861	0	0	24	0	60,4	32,1	0,38	0,32	-
24.08.2022	0,33	0	2,914	0	0	2,865	0	0	24	0	59,9	32,4	0,38	0,32	-
25.08.2022	0,356	0	3,101	0	0	3,05	0	0	24	0	60,1	32,2	0,38	0,32	-
26.08.2022	0,341	0	3,024	0	0	2,974	0	0	24	0	59,7	32,2	0,38	0,32	-
27.08.2022	0,298	0	2,651	0	0	2,607	0	0	24	0	59,8	32,5	0,38	0,32	-
28.08.2022	0,28	0	2,558	0	0	2,516	0	0	24	0	59,3	32,7	0,38	0,32	-
29.08.2022	0,357	0	2,996	0	0	2,945	0	0	24	0	60,7	31,7	0,38	0,32	-
30.08.2022	0,389	0	3,286	0	0	3,23	0	0	24	0	60,8	32	0,38	0,32	-
31.08.2022	0,419	0	3,604	0	0	3,543	0	0	24	0	60,2	32	0,34	0,25	-
01.09.2022	0,466	0	3,841	0	0	3,776	0	0	24	0	60,7	31,2	0,35	0,21	-
02.09.2022	0,433	0	3,533	0	0	3,472	0	0	24	0	61,1	31,3	0,34	0,21	-
03.09.2022	0,397	0	3,355	0	0	3,299	0	0	24	0	60,2	31,5	0,32	0,21	-
04.09.2022	0,375	0	3,27	0	0	3,216	0	0	24	0	59,8	31,9	0,32	0,21	-
05.09.2022	0,518	0	4,113	0	0	4,042	0	0	24	0	61,1	30,5	0,33	0,21	-
06.09.2022	0,462	0	3,721	0	0	3,658	0	0	24	0	61	30,8	0,34	0,21	-
07.09.2022	0,443	0	3,628	0	0	3,566	0	0	24	0	60,5	30,8	0,33	0,21	-
08.09.2022	0,414	0	3,467	0	0	3,41	0	0	24	0	60	31	0,33	0,21	-
09.09.2022	0,515	0	4,036	0	0	3,967	0	0	24	0	60,9	29,9	0,34	0,21	-
10.09.2022	0,474	0	3,805	0	0	3,741	0	0	24	0	60,5	30,3	0,34	0,21	-
11.09.2022	0,422	0	3,465	0	0	3,407	0	0	24	0	60,3	30,7	0,33	0,21	-
12.09.2022	0,437	0	3,49	0	0	3,431	0	0	24	0	60,5	30,1	0,34	0,21	-
13.09.2022	0,536	0	3,995	0	0	3,926	0	0	24	0	61,4	28,8	0,34	0,21	-
14.09.2022	0,487	0	3,757	0	0	3,693	0	0	24	0	61	29,5	0,34	0,21	-
15.09.2022	0,469	0	3,674	0	0	3,611	0	0	24	0	60,8	29,7	0,34	0,21	-
16.09.2022	0,517	0	3,941	0	0	3,873	0	0	24	0	61	29,1	0,33	0,21	-
17.09.2022	0,534	0	4,059	0	0	3,989	0	0	24	0	60,9	29	0,33	0,21	-
18.09.2022	0,511	0	3,892	0	0	3,825	0	0	24	0	61,1	29,2	0,34	0,21	-
19.09.2022	0,463	0	3,646	0	0	3,585	0	0	24	0	60,4	29,6	0,34	0,21	-
20.09.2022	0,468	0	3,699	0	0	3,636	0	0	24	0	60,3	29,5	0,33	0,21	-
Итого:	13,155	0	107,495	0	0	105,676	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,142														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	368,759	4629,296	0	0	4522,847	0	0	3824	4
20.09.2022	381,915	4736,791	0	0	4628,524	0	0	4568	4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2022 9:00:58