

# #34430#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)  
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград  
Номер абонента: 2589  
Порядковый номер: 9465  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 20118827  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,415	0	2,955	0	0	2,905	0	0	24	0	60,6	26,5	0,41	0,31	-
22.08.2023	0,384	0	2,9	0	0	2,852	0	0	24	0	60	27,8	0,41	0,31	-
23.08.2023	0,372	0	2,872	0	0	2,826	0	0	24	0	59,6	28,1	0,41	0,31	-
24.08.2023	0,488	0	3,481	0	0	3,422	0	0	24	0	61	26,9	0,41	0,31	-
25.08.2023	0,483	0	3,385	0	0	3,326	0	0	24	0	61,3	26,6	0,41	0,31	-
26.08.2023	0,335	0	2,592	0	0	2,55	0	0	24	0	59,6	28,2	0,41	0,31	-
27.08.2023	0,341	0	2,791	0	0	2,747	0	0	24	0	59	29,3	0,41	0,31	-
28.08.2023	0,471	0	3,379	0	0	3,321	0	0	24	0	61	27,2	0,41	0,31	-
29.08.2023	0,486	0	3,461	0	0	3,402	0	0	24	0	60,9	26,8	0,41	0,31	-
30.08.2023	0,394	0	3,03	0	0	2,98	0	0	24	0	59,9	28,3	0,41	0,31	-
31.08.2023	0,424	0	3,263	0	0	3,209	0	0	24	0	59,7	28,1	0,41	0,31	-
01.09.2023	0,539	0	3,779	0	0	3,713	0	0	24	0	61,3	26,6	0,41	0,3	-
02.09.2023	0,454	0	3,342	0	0	3,286	0	0	24	0	60,4	27,4	0,41	0,3	-
03.09.2023	0,411	0	3,09	0	0	3,039	0	0	24	0	59,6	27,3	0,41	0,31	-
04.09.2023	0,466	0	3,368	0	0	3,311	0	0	24	0	60,4	26,8	0,41	0,31	-
05.09.2023	0,526	0	3,693	0	0	3,629	0	0	24	0	60,9	26,3	0,41	0,31	-
06.09.2023	0,527	0	3,71	0	0	3,647	0	0	24	0	60,9	26,4	0,41	0,31	-
07.09.2023	0,421	0	3,19	0	0	3,137	0	0	24	0	60	28	0,4	0,31	-
08.09.2023	0,526	0	3,651	0	0	3,588	0	0	24	0	61,3	26,2	0,41	0,31	-
09.09.2023	0,535	0	3,774	0	0	3,709	0	0	24	0	61	26,6	0,41	0,31	-
10.09.2023	0,358	0	2,829	0	0	2,783	0	0	24	0	59,1	28,3	0,41	0,31	-
11.09.2023	0,365	0	2,894	0	0	2,847	0	0	24	0	59,1	28,4	0,41	0,31	-
12.09.2023	0,436	0	3,15	0	0	3,097	0	0	24	0	60,6	27	0,41	0,31	-
13.09.2023	0,462	0	3,274	0	0	3,218	0	0	24	0	60,7	26,4	0,41	0,31	-
14.09.2023	0,416	0	3,096	0	0	3,045	0	0	24	0	60	27,4	0,41	0,3	-
15.09.2023	0,538	0	3,765	0	0	3,7	0	0	24	0	61,2	26,5	0,41	0,3	-
16.09.2023	0,496	0	3,513	0	0	3,452	0	0	24	0	61	26,7	0,41	0,3	-
17.09.2023	0,435	0	3,168	0	0	3,114	0	0	24	0	60,3	26,9	0,41	0,31	-
18.09.2023	0,496	0	3,463	0	0	3,403	0	0	24	0	60,9	26,1	0,41	0,31	-
19.09.2023	0,505	0	3,547	0	0	3,487	0	0	24	0	61,1	26,5	0,41	0,31	-
20.09.2023	0,51	0	3,571	0	0	3,51	0	0	24	0	61	26,3	0,41	0,31	-
Итого:	14,015	0	101,976	0	0	100,255	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,347														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	2730,63	25950,129	0	0	25329,149	0	0	12583	5
20.09.2023	2744,643	26052,104	0	0	25429,406	0	0	13327	5

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2023 11:21:50