

#94578#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Согласия 2, Калининград
2589

Заводской номер счётчика 20118827	Показания прибора, ГДж 20.09.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5634,456	5616,739	17.717	4.232

Подпись исполнителя



#93774#

Отчёт за период с 20.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 2589
 Порядковый номер 9465
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20118827
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2024	-	1,183	0	26,97	0	0	26,373	0	0	24	0	70,1	59,4	0,36	0,29
22.08.2024	-	1,465	0	50,015	0	0	48,894	0	0	24	0	70,6	63,5	0,35	0,26
23.08.2024	-	1,512	0	55,054	0	0	53,808	0	0	24	0	70,9	64,2	0,36	0,26
24.08.2024	-	1,448	0	49,794	0	0	48,676	0	0	24	0	70,7	63,6	0,36	0,26
25.08.2024	-	0,509	0	20,65	0	0	20,198	0	0	24	0	69,7	63,7	0,34	0,29
26.08.2024	-	0,554	0	12,297	0	0	12,034	0	0	24	0	68,8	57,8	0,32	0,27
27.08.2024	-	0,775	0	6,463	0	0	6,337	0	0	24	0	65,3	36,1	0,34	0,28
28.08.2024	-	0,474	0	3,675	0	0	3,608	0	0	24	0	63,2	31,8	0,39	0,31
29.08.2024	-	0,353	0	2,582	0	0	2,539	0	0	24	0	60,4	27,2	0,38	0,31
30.08.2024	-	0,384	0	2,619	0	0	2,573	0	0	24	0	61,7	26,1	0,39	0,31
31.08.2024	-	0,459	0	2,935	0	0	2,882	0	0	24	0	62,8	24,8	0,39	0,31
01.09.2024	-	0,447	0	2,943	0	0	2,889	0	0	24	0	62,7	25,7	0,38	0,31
02.09.2024	-	0,345	0	2,418	0	0	2,375	0	0	24	0	61,5	26,8	0,38	0,31
03.09.2024	-	0,402	0	2,801	0	0	2,753	0	0	24	0	61,4	26,5	0,36	0,27
04.09.2024	-	0,465	0	3,124	0	0	3,069	0	0	24	0	61,7	25,6	0,35	0,23
05.09.2024	-	0,483	0	3,199	0	0	3,142	0	0	24	0	62,1	25,4	0,36	0,22
06.09.2024	-	0,34	0	2,47	0	0	2,429	0	0	24	0	60,2	26,8	0,34	0,22
07.09.2024	-	0,298	0	2,284	0	0	2,246	0	0	24	0	59,5	27,8	0,35	0,23
08.09.2024	-	0,475	0	3,244	0	0	3,187	0	0	24	0	61,5	25,9	0,34	0,22
09.09.2024	-	0,524	0	3,475	0	0	3,413	0	0	24	0	62,3	25,6	0,35	0,22
10.09.2024	-	0,348	0	2,579	0	0	2,536	0	0	24	0	59,9	27,1	0,34	0,22
11.09.2024	-	0,362	0	2,854	0	0	2,804	0	0	24	0	61,2	30,4	0,34	0,23
12.09.2024	-	0,363	0	2,78	0	0	2,734	0	0	24	0	59,8	28,1	0,32	0,22
13.09.2024	-	0,405	0	2,91	0	0	2,861	0	0	24	0	60,5	26,8	0,33	0,22
14.09.2024	-	0,532	0	3,572	0	0	3,51	0	0	24	0	61,7	25,5	0,34	0,22
15.09.2024	-	0,551	0	3,65	0	0	3,586	0	0	24	0	62	25,3	0,34	0,22
16.09.2024	-	0,393	0	2,92	0	0	2,872	0	0	24	0	59,9	27,2	0,34	0,22
17.09.2024	-	0,414	0	2,973	0	0	2,922	0	0	24	0	60,6	26,7	0,34	0,22
18.09.2024	-	0,536	0	3,554	0	0	3,491	0	0	24	0	61,9	25,2	0,34	0,22
19.09.2024	-	0,521	0	3,489	0	0	3,428	0	0	24	0	61,6	25,3	0,34	0,22
20.09.2024	-	0,399	0	2,926	0	0	2,878	0	0	24	0	60	26,9	0,34	0,22
Итого:	-	17,719	0	293,219	0	0	287,047	0	0	744	0	63,1	33,83	0,35	0,25

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	5616,739	64363,845	0	0	62804,643	0	0	21361	11
20.09.2024	5634,456	64657,061	0	0	63091,691	0	0	22105	11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____