

# #3183#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)  
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград  
Номер абонента: 2589  
Порядковый номер: 9465  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 20118827  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	0,536	0	4,071	0	0	4,002	0	0	24	0	61	29	0,33	0,21	-
22.09.2022	0,565	0	4,247	0	0	4,174	0	0	24	0	61,1	28,8	0,33	0,21	-
23.09.2022	0,463	0	3,662	0	0	3,601	0	0	24	0	60,3	29,6	0,33	0,21	-
24.09.2022	0,43	0	3,529	0	0	3,471	0	0	24	0	59,6	30,1	0,33	0,21	-
25.09.2022	0,531	0	4,021	0	0	3,952	0	0	24	0	60,9	28,9	0,33	0,21	-
26.09.2022	0,543	0	4,066	0	0	3,997	0	0	24	0	60,9	28,5	0,33	0,21	-
27.09.2022	0,456	0	3,656	0	0	3,596	0	0	24	0	59,9	29,6	0,34	0,21	-
28.09.2022	0,461	0	3,694	0	0	3,633	0	0	24	0	59,9	29,6	0,33	0,21	-
29.09.2022	0,587	0	4,426	0	0	4,351	0	0	24	0	60,7	28,5	0,34	0,21	-
30.09.2022	0,522	0	3,959	0	0	3,891	0	0	24	0	60,7	28,7	0,34	0,21	-
01.10.2022	0,455	0	3,608	0	0	3,548	0	0	24	0	60	29,4	0,34	0,21	-
02.10.2022	0,418	0	3,534	0	0	3,477	0	0	24	0	58,8	30,1	0,31	0,21	-
03.10.2022	0,568	0	4,193	0	0	4,12	0	0	24	0	61,1	28,2	0,37	0,21	-
04.10.2022	0,531	0	4,05	0	0	3,982	0	0	24	0	60,2	28,4	0,46	0,22	-
05.10.2022	0,488	0	3,822	0	0	3,759	0	0	23	1	60,1	29,1	0,46	0,22	-
06.10.2022	0,524	0	4,119	0	0	4,05	0	0	24	0	60,2	29,3	0,46	0,23	-
07.10.2022	0,594	0	4,39	0	0	4,315	0	0	24	0	61	28,2	0,47	0,23	-
08.10.2022	0,513	0	4,003	0	0	3,936	0	0	24	0	60	28,9	0,47	0,23	-
09.10.2022	0,446	0	3,63	0	0	3,571	0	0	24	0	59,4	29,6	0,47	0,23	-
10.10.2022	0,487	0	3,876	0	0	3,813	0	0	24	0	59,8	29,3	0,46	0,23	-
11.10.2022	0,541	0	4,088	0	0	4,019	0	0	24	0	60,4	28,3	0,47	0,23	-
12.10.2022	0,529	0	4,048	0	0	3,98	0	0	24	0	60,1	28,4	0,47	0,23	-
13.10.2022	0,472	0	3,734	0	0	3,672	0	0	24	0	59,8	29,1	0,46	0,23	-
14.10.2022	0,552	0	4,181	0	0	4,112	0	0	24	0	60,2	28,1	0,46	0,23	-
15.10.2022	0,551	0	4,238	0	0	4,168	0	0	24	0	59,5	27,9	0,46	0,23	-
16.10.2022	0,499	0	3,806	0	0	3,743	0	0	24	0	60,3	28,5	0,47	0,23	-
17.10.2022	0,466	0	3,651	0	0	3,591	0	0	24	0	60	29	0,47	0,23	-
18.10.2022	0,53	0	3,993	0	0	3,925	0	0	24	0	60,6	28,4	0,47	0,23	-
19.10.2022	0,592	0	4,316	0	0	4,242	0	0	24	0	61,3	27,9	0,46	0,23	-
20.10.2022	0,563	0	4,188	0	0	4,116	0	0	24	0	60,8	28,1	0,46	0,23	-
Итого:	15,413	0	118,799	0	0	116,807	0	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,681														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2022	381,915	4736,791	0	0	4628,524	0	0	4568	4
20.10.2022	397,328	4855,589	0	0	4745,331	0	0	5287	5

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2022 9:47:43