

#108612#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград
Номер абонента: 2589
Порядковый номер: 9465
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20118827
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2024	15,888	0	130,878	0	0	127,495	0	0	24	0	76,5	46,8	0,43	0,35	4,3
22.11.2024	16,161	0	130,864	0	0	127,571	0	0	24	0	75,5	45,2	0,43	0,35	0,5
23.11.2024	11,767	0	91,11	0	0	89,052	0	0	24	0	71,1	39,5	0,43	0,34	0,5
24.11.2024	10,324	0	77,885	0	0	76,168	0	0	24	0	70	37,7	0,43	0,34	0,5
25.11.2024	12,152	0	98,886	0	0	96,703	0	0	24	0	70,1	40,1	0,43	0,34	1,2
26.11.2024	13,048	0	105,145	0	0	102,854	0	0	24	0	69,5	39,2	0,42	0,34	5,9
27.11.2024	13,575	0	112,312	0	0	109,85	0	0	24	0	69,9	40,4	0,43	0,35	7,3
28.11.2024	14,144	0	121,604	0	0	118,934	0	0	24	0	69,9	41,5	0,43	0,35	4,7
29.11.2024	14,45	0	115,765	0	0	113,029	0	0	24	0	72,7	42,2	0,43	0,35	4,4
30.11.2024	14,755	0	116,842	0	0	114,075	0	0	24	0	72,8	41,9	0,43	0,35	4,2
01.12.2024	12,398	0	98,875	0	0	96,7	0	0	24	0	69,9	39,3	0,43	0,34	4,1
02.12.2024	15,426	0	120,294	0	0	117,3	0	0	24	0	74,8	43,4	0,43	0,34	2,2
03.12.2024	13,7	0	98,494	0	0	96,115	0	0	24	0	73,7	39,7	0,43	0,34	2,9
04.12.2024	15,91	0	121,975	0	0	118,961	0	0	24	0	74,6	42,7	0,43	0,35	-
05.12.2024	15,777	0	114,249	0	0	111,253	0	0	24	0	77,1	43,2	0,44	0,34	-
06.12.2024	14,258	0	105,229	0	0	102,571	0	0	24	0	75,6	42,4	0,43	0,35	-
07.12.2024	14,813	0	108,981	0	0	106,255	0	0	24	0	75,1	41,9	0,43	0,35	-
08.12.2024	17,754	0	131,831	0	0	128,317	0	0	24	0	77,9	44,9	0,43	0,35	-
09.12.2024	14,277	0	103,691	0	0	101,082	0	0	24	0	75,4	41,7	0,43	0,35	-
10.12.2024	14,773	0	109,614	0	0	106,854	0	0	24	0	75,4	42,4	0,43	0,35	-
11.12.2024	18,971	0	135,444	0	0	131,716	0	0	24	0	79,2	44,8	0,43	0,35	-
12.12.2024	17,174	0	119,791	0	0	116,482	0	0	24	0	79,5	44,3	0,43	0,35	-
13.12.2024	12,656	0	97,433	0	0	95,071	0	0	24	0	73,8	42,1	0,43	0,35	-
14.12.2024	9,67	0	69,683	0	0	68,108	0	0	24	0	71	37,1	0,44	0,34	-
15.12.2024	11,972	0	91,452	0	0	89,44	0	0	24	0	69,9	37,9	0,43	0,35	-
16.12.2024	11,028	0	83,835	0	0	82,003	0	0	24	0	69,7	37,5	0,42	0,34	-
17.12.2024	8,917	0	61,356	0	0	60,011	0	0	24	0	69,8	34,3	0,43	0,34	-
18.12.2024	13,205	0	103,022	0	0	100,735	0	0	24	0	70,3	39	0,43	0,34	-
19.12.2024	12,491	0	96,274	0	0	94,045	0	0	24	0	71,9	40,2	0,43	0,35	-
Итого:	401,434	0	3072,814	0	0	2998,75	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,881														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2024	6014,52	68017,205	0	0	66375,063	0	0	23569	11
19.12.2024	6415,952	71090,019	0	0	69373,811	0	0	24265	11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.12.2024 7:31:26