

# #112243#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель: Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)  
Адрес потребителя: Согласия 2, Калининград  
Номер абонента: 2589  
Порядковый номер: 9465  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 20118827  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	11,995	0	86,948	0	0	84,939	0	0	24	0	71,8	38,1	0,43	0,34	9,1
21.12.2024	12,933	0	97,119	0	0	94,87	0	0	24	0	72	39,4	0,43	0,34	6
22.12.2024	14,714	0	109,126	0	0	106,345	0	0	24	0	75,9	42,8	0,44	0,34	2,8
23.12.2024	13,108	0	92,96	0	0	90,679	0	0	24	0	74,4	39,9	0,44	0,34	4,4
24.12.2024	13,019	0	97,119	0	0	94,871	0	0	24	0	72	39,2	0,43	0,34	4,2
25.12.2024	11,848	0	90,243	0	0	88,219	0	0	24	0	70,7	38,6	0,43	0,34	1,8
26.12.2024	13,781	0	110,841	0	0	108,391	0	0	24	0	70,1	39,8	0,43	0,34	2,1
27.12.2024	13,736	0	107,327	0	0	104,891	0	0	24	0	71,1	39,8	0,43	0,34	3,8
28.12.2024	13,053	0	98,859	0	0	96,6	0	0	24	0	71,4	39,2	0,43	0,34	5,3
29.12.2024	9,007	0	78,61	0	0	76,833	0	0	24	0	71	43	0,43	0,34	4,3
30.12.2024	9,149	0	81,649	0	0	79,82	0	0	24	0	70,7	43,3	0,43	0,34	3,9
31.12.2024	15,987	0	130,964	0	0	127,85	0	0	24	0	73	43,2	0,43	0,34	4,8
01.01.2025	16,995	0	122,387	0	0	119,059	0	0	24	0	78,8	44,7	0,44	0,35	5,5
02.01.2025	16,918	0	122,424	0	0	119,007	0	0	24	0	79,9	46	0,44	0,35	4,2
03.01.2025	16,801	0	119,955	0	0	116,615	0	0	24	0	79,8	45,4	0,43	0,35	4
04.01.2025	17,352	0	123,741	0	0	120,31	0	0	24	0	79,6	45,2	0,44	0,35	-0,5
05.01.2025	12,825	0	100,855	0	0	98,54	0	0	24	0	71,5	40,4	0,43	0,34	-0,9
06.01.2025	14,629	0	109,705	0	0	107,05	0	0	24	0	73,8	41,1	0,43	0,34	-1,8
07.01.2025	16,167	0	121,833	0	0	118,697	0	0	24	0	76,3	43,8	0,43	0,35	-1,4
08.01.2025	15,703	0	116,491	0	0	113,553	0	0	24	0	75,5	42,5	0,43	0,34	4,9
09.01.2025	16,731	0	123,421	0	0	120,106	0	0	24	0	78,2	45	0,43	0,35	2,3
10.01.2025	17,351	0	131,431	0	0	127,93	0	0	24	0	77,8	45,5	0,43	0,35	0,7
11.01.2025	17,566	0	125,542	0	0	122,147	0	0	24	0	78,6	44,3	0,43	0,35	-
12.01.2025	17,315	0	123,16	0	0	119,9	0	0	24	0	77,7	43,2	0,43	0,35	-
13.01.2025	12,08	0	90,896	0	0	88,749	0	0	24	0	72,7	40,2	0,42	0,34	-
14.01.2025	13,899	0	105,086	0	0	102,624	0	0	24	0	72,4	40	0,42	0,34	-
15.01.2025	13,697	0	104,256	0	0	101,845	0	0	24	0	71,8	39,7	0,43	0,34	-
16.01.2025	12,641	0	100,848	0	0	98,556	0	0	24	0	71,3	40,6	0,43	0,35	-
17.01.2025	14,679	0	125,376	0	0	122,453	0	0	24	0	72,2	43,6	0,43	0,35	-
18.01.2025	18,573	0	181,294	0	0	176,72	0	0	24	0	75,5	50,5	0,47	0,32	-
19.01.2025	20,747	0	252,58	0	0	246,031	0	0	24	0	76,8	56,7	0,51	0,29	-
20.01.2025	21,098	0	258,611	0	0	251,82	0	0	24	0	77,2	57,3	0,51	0,29	-
Итого:	476,097	0	3841,657	0	0	3746,02	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	113,714														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	6415,952	71090,019	0	0	69373,811	0	0	24265	11
20.01.2025	6892,047	74931,676	0	0	73119,83	0	0	25033	11

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.01.2025 7:37:52