#3334#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель	Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя	Дзержинского 35, Калининград
Номер абонента	2589
Порядковый номер	2729
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	34814
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2022	3,82	122,7	122,4	24	0	70,3	42,4	3,3
22.03.2022	3,41	110,2	109,8	24	0	69,8	42	4,9
23.03.2022	3,15	102,1	101,6	24	0	69,3	41,9	4,2
24.03.2022	3,12	101,1	100,6	24	0	69,4	42	3,9
25.03.2022	3,21	96,5	96,1	24	0	69,6	40,6	7
26.03.2022	3,28	97,4	96,9	24	128	69,3	40,1	6,2
27.03.2022	3,61	111,9	111,5	24	0	70	41,6	5,2
28.03.2022	2,93	88	87,4	24	0	68,8	40	7
29.03.2022	3,57	107,9	107,3	24	0	70,1	41,5	4
30.03.2022	4,9	156,7	155,8	24	0	72,9	45,8	0,2
31.03.2022	4,62	138,7	138,1	24	0	74,8	45,7	-
01.04.2022	4,22	126,1	125,4	24	0	73,6	44,5	-
02.04.2022	4,51	136,8	136	24	0	72,8	44,3	-
03.04.2022	3,98	125,4	124,8	24	0	72,1	44,4	-
04.04.2022	4,37	132,8	132	24	0	71,7	43,2	-
05.04.2022	4,04	127,2	126,4	24	0	70,8	43,4	-
06.04.2022	4,63	135,6	134,9	24	0	70,4	41	-
07.04.2022	3,77	105,8	105	24	0	69	38,5	-
08.04.2022	4,31	126,2	125,6	24	0	69,6	40,1	-
09.04.2022	4,23	129,1	128,3	24	0	69,9	41,3	-
10.04.2022	4,23	123,7	123,1	24	0	70,6	41	-
11.04.2022	4,12	123,9	123,2	24	0	70,5	41,4	-
12.04.2022	4,45	137,9	137,2	24	0	70,3	41,7	-
13.04.2022	3,96	124,2	123,3	24	0	69,5	41	-
14.04.2022	3,33	95,1	94,5	24	0	68,7	38,6	-
15.04.2022	4,21	123,1	122,3	24	0	69,3	39,8	-
16.04.2022	4,44	133,7	132,9	24	0	69,9	41,1	-
17.04.2022	4,1	126,6	125,8	24	0	69,6	41,2	-
18.04.2022	3,73	114,1	113,4	24	0	69,3	40,7	-
19.04.2022	3,75	106,7	106	24	128	69,1	38,8	-
20.04.2022	2,91	83,9	83,3	24	0	68,2	38,5	-
Итого:	120,91	3671,1	3650,9	744	0	0	0	0
Гкал	103,982							

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.03.2022	12656,63	610753,3	620109,3	121486,4
20.04.2022	12777,54	614424,4	623760,2	122230,39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2022 10:00:07