

#81472#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2024 по 29.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Дзержинского 35, Калининград
2589

Заводской номер счётчика 34814	Показания прибора, МВт×ч 29.04.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 20.04.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	14524,73	14499,62	25.11	21.594

Подпись исполнителя _____



#81275#

Отчёт за период с 20.04.2024 по 29.04.2024.

Номер абонента 2589
Порядковый номер 2729
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34814
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
21.04.2024	3,7	4,4	140,1	144,5	24	0	72,9	46,3
22.04.2024	3,1	4,8	159,4	163,7	24	0	73	47,4
23.04.2024	2,9	4,55	144,8	149,1	24	0	73	46,1
24.04.2024	4,9	3,83	118,4	122,6	24	0	72,4	44,3
25.04.2024	6,4	3,34	99,6	103,8	24	0	71,7	42,6
26.04.2024	7,8	2,71	82,6	87	24	0	70,9	41,3
27.04.2024	12,1	1,02	670,9	676,8	24	0	73,1	62
28.04.2024	14,6	0,18	633,2	641	24	0	72,3	59
29.04.2024	16,9	0,19	711,5	719,4	24	128	72,7	61,7
Итого:	7,6	25,02	2760,5	2807,9	216	-	72,44	50,08

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
20.04.2024	14499,62	680808,6	691032,6	139265,31
29.04.2024	14524,73	683921,3	694197,2	139494,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

