

#98801#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя Дзержинского 35, Калининград
Номер абонента 2589
Порядковый номер 2729
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34814
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
18.10.2024	0,72	41,1	43,2	24	0	52,7	36,1	-
19.10.2024	0,23	14	20,9	24	0	56,4	43,1	-
20.10.2024	0,21	15,2	20,9	24	0	55,4	44,2	-
Итого:	1,16	70,3	85	72	0	0	0	0
Гкал	0,998							

Общее время работы системы, ч 72
Период нормальной работы системы, ч 72

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
17.10.2024	14524,99	684782,5	695078	143584,97
20.10.2024	14526,15	684852,8	695163	143656,97

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2024 13:54:50