#3340#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2022 по 21.12.2022

Потребитель	Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя	Дзержинского 35, Калининград
Номер абонента	2589
Порядковый номер	2729
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	34814
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2022	5,61	163,8	164	24	0	78,9	50,4	-
22.11.2022	4,84	143,7	143,7	24	0	78,1	49,5	-
23.11.2022	5,5	170,4	169,7	24	0	77,6	51	-
24.11.2022	5,53	163,6	163,7	24	0	78,7	50,7	-
25.11.2022	5,33	152,7	152,8	24	0	78,3	49,5	-
26.11.2022	4,91	141	141,1	24	0	77,3	48,6	-
27.11.2022	4,22	133	133	24	0	74,4	47,8	-
28.11.2022	4,58	144,9	144,9	24	0	73,9	47,9	-
29.11.2022	5,04	159,1	159	24	0	74,3	48,1	-
30.11.2022	4,8	147,4	147,3	24	0	74,9	47,8	-
01.12.2022	4,56	139,3	139,4	24	0	75,4	48,1	-
02.12.2022	5,44	166	166,1	24	0	76,8	49,7	-
03.12.2022	5,99	178,6	178,8	24	0	79	51,3	-
04.12.2022	5,26	152,9	152,9	24	0	77,7	49	-
05.12.2022	5,69	179,2	179,4	24	0	76,2	49,9	-
06.12.2022	4,97	150,7	150,7	24	0	75,2	47,8	-
07.12.2022	4,84	154,4	154,5	24	0	74,6	48,6	-
08.12.2022	4,92	157,6	157,7	24	0	75,6	49,4	-
09.12.2022	5,43	168,7	168,8	24	0	77,8	51	-
10.12.2022	5,57	154,5	154,7	24	0	79,3	49,6	-
11.12.2022	5,88	175,6	175,8	24	0	79,6	52	-
12.12.2022	5,31	149,5	149,6	24	0	77,9	48,5	-
13.12.2022	5,1	151,7	151,7	24	0	76,6	48,8	-
14.12.2022	7,02	203,1	203,5	24	0	80,4	51,3	-
15.12.2022	8,29	225	225	24	0	85	53,4	-
16.12.2022	7,27	185,7	186,1	24	0	84	51,1	-
17.12.2022	6,98	184,6	185	24	0	83,6	52	-
18.12.2022	7,53	209	209,5	24	0	83,4	53	-
19.12.2022	7,19	199,4	199,8	24	0	82,6	52,2	-
20.12.2022	4,79	136,4	136,6	24	0	75,8	46,5	-
21.12.2022	4,67	147,8	147,7	24	0	72,2	46,1	-
Итого:	173,06	5089,3	5092,5	744	0	0	0	0
Гкал	148,83							

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.11.2022	12851,4	617198	626561,8	127366,36
21.12.2022	13024,46	622287,3	631654,3	128110,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2022 8:04:48