#3337#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.12.2022 по 20.01.2023

Потребитель	Бауцентр Рус, ООО (БалтАгроПроект 2589)
Адрес потребителя	Дзержинского 35, Калининград
Номер абонента	2589
Порядковый номер	2729
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	34814
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
22.12.2022	4,2	136,6	136,8	24	0	71,2	45,1	2,6
23.12.2022	4,5	145,3	145,3	24	0	70,9	44,6	3,9
24.12.2022	5,41	180,7	180,8	24	0	72,4	47,1	0,5
25.12.2022	5,38	170,6	170,7	24	0	73,9	47,4	-0,6
26.12.2022	4,7	147	147	24	0	72,3	44,8	2,3
27.12.2022	5,04	169,6	169,5	23,99	128	71,1	46,2	4,2
28.12.2022	5,09	163,8	163,7	24	0	71,2	45	2,1
29.12.2022	3,69	117,2	117	24	0	68,9	42,2	5,6
30.12.2022	3,55	119,8	119,7	24	0	68,1	43	6,3
31.12.2022	2,49	93,9	93,7	24	0	67,6	44,6	6,1
01.01.2023	2,15	83,8	83,7	24	0	67	44,3	-
02.01.2023	2,43	86,5	86,4	24	0	67,2	43	-
03.01.2023	3,76	129,3	129,2	24	0	68,3	44,1	-
04.01.2023	3,98	139,7	139,6	24	0	68,5	45	-
05.01.2023	4,24	148,2	148	24	0	69	44,9	-
06.01.2023	6,74	222,2	222,3	24	0	76,4	51	-
07.01.2023	5,43	156,4	156,6	24	0	77,6	48,4	-
08.01.2023	5	140,4	140,6	24	0	75,7	45,6	-
09.01.2023	5,02	148,5	148,5	24	0	73,8	45,4	-
10.01.2023	4,2	132	132,1	24	0	71,4	44,4	-
11.01.2023	4,45	140,6	140,7	24	0	70,7	43,8	-
12.01.2023	4,14	126,9	126,9	24	0	70	42,4	-
13.01.2023	3,63	112,5	112,6	24	0	69	41,8	-
14.01.2023	3,94	123,3	123,2	24	0	69,3	42,6	-
15.01.2023	3,8	121,8	121,9	24	0	69,3	42,9	-
16.01.2023	4,87	160,5	160,5	24	0	70,2	44,6	-
17.01.2023	4,44	143,5	143,6	24	0	70,8	44,4	-
18.01.2023	5,08	164,1	164,2	24	0	73,5	47,4	-
19.01.2023	5,21	158,8	159	24	0	74,4	46,7	-
20.01.2023	5,39	158,9	159,1	24	0	76,4	47,8	-
Итого:	131,95	4242,4	4242,9	719,99	0	0	0	0
Гкал	113,476							

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
21.12.2022	13024,46	622287,3	631654,3	128110,36
20.01.2023	13156,41	626529,7	635897,2	128830,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.01.2023 13:32:47