

#10282#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
 Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
 Номер абонента 4754
 Порядковый номер 9256
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20133947
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	18,045	0	147,285	0	0	143,923	0	0	24	0	71,4	41,5	0,53	0,38	2,8
22.02.2022	23,926	0	223,23	0	0	217,867	0	0	24	0	73,5	47,3	0,52	0,39	5,8
23.02.2022	22,526	0	207,175	0	0	202,171	0	0	24	0	73,8	47,2	0,52	0,39	1,2
24.02.2022	19,775	0	174,115	0	0	170,025	0	0	24	0	72,6	44,9	0,52	0,38	1,7
25.02.2022	19,113	0	157,555	0	0	153,925	0	0	24	0	71,8	42,2	0,52	0,38	4,7
26.02.2022	20,053	0	171,45	0	0	167,43	0	0	24	0	72,5	43,9	0,52	0,38	4,4
27.02.2022	22,9	0	202,685	0	0	197,606	0	0	24	0	75,4	47,8	0,51	0,38	2,9
28.02.2022	21,235	0	164,64	0	0	160,417	0	0	24	0	76,3	44,7	0,52	0,37	0,6
01.03.2022	23,73	0	197,63	0	0	192,473	0	0	24	0	77	47,6	0,52	0,37	0,5
02.03.2022	24,066	0	214,7	0	0	209,219	0	0	24	0	76	48,6	0,52	0,38	-1,2
03.03.2022	20,749	0	167,6	0	0	163,441	0	0	24	0	74,8	44,6	0,53	0,37	-0,1
04.03.2022	20,793	0	167,47	0	0	163,359	0	0	24	0	74,4	44	0,52	0,37	2,7
05.03.2022	24,995	0	213,45	0	0	207,848	0	0	24	0	77,2	48,6	0,52	0,38	2,1
06.03.2022	25,63	0	230,09	0	0	223,976	0	0	24	0	77,7	50,5	0,53	0,38	-2,2
07.03.2022	23,576	0	202,495	0	0	197,259	0	0	24	0	76,6	48,1	0,53	0,37	-1,1
08.03.2022	19,478	0	156,3	0	0	152,373	0	0	24	0	75,4	44,9	0,53	0,37	1,7
09.03.2022	21,708	0	184,12	0	0	179,602	0	0	24	0	74,5	45,6	0,52	0,37	2,8
10.03.2022	25,683	0	228,505	0	0	222,51	0	0	24	0	77,2	49,7	0,52	0,38	1,3
11.03.2022	24,912	0	222,175	0	0	216,32	0	0	24	0	77,4	49,9	0,52	0,38	-2,5
12.03.2022	22,748	0	197,32	0	0	192,213	0	0	24	0	76,6	48,4	0,52	0,37	-1,2
13.03.2022	20,664	0	186,87	0	0	182,229	0	0	24	0	74,9	47,8	0,52	0,37	-0,6
14.03.2022	20,137	0	168,4	0	0,042	164,339	0	0,042	24	0	73,7	44,5	0,53	0,37	0
15.03.2022	18,508	0,005	160,4	0	0	156,637	0	0	24	0	72,5	44,4	0,53	0,37	1,5
16.03.2022	18,31	0	161,965	0	0	158,277	0	0	24	0	71,4	43,8	0,52	0,37	1,8
17.03.2022	17,426	0	144,315	0	0	140,988	0	0	24	0	71,8	42,3	0,54	0,37	2,3
18.03.2022	17,187	0	141,555	0	0	138,276	0	0	24	0	72,1	42,4	0,54	0,37	3,3
19.03.2022	16,518	0	132,23	0	0	129,207	0	0	24	0	71,5	41	0,53	0,37	4,3
20.03.2022	16,933	0	140,675	0	0	137,359	0	0	24	0	72,8	43,3	0,53	0,36	2,6
Итого:	591,324	0	5066,4	0	0,042	4941,269	0	0,042	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	141,235														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2022	3025,31	26694,505	0	1,017	26041,942	0	1,007	6404	927
20.03.2022	3616,636	31760,905	0	1,059	30983,211	0	1,049	7076	927

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.03.2022 7:46:22