

#10294#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
Номер абонента
Порядковый номер 1183
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31884
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2021	8,57	295,5	24	0	77,2	52,3	4,5
22.02.2021	8,37	285,9	24	0	76,4	51,2	4,6
23.02.2021	8,31	290,4	24	0	76,3	51,7	4,6
24.02.2021	7,68	280,9	24	0	73,2	49,6	8,2
25.02.2021	5,75	187,6	24	0	69,6	42,7	10,7
26.02.2021	5,83	174,4	24	0	70,3	41,3	4,9
27.02.2021	6,61	207,9	24	0	72,3	45	3,2
28.02.2021	6,68	207,9	24	0	73,3	45,7	3
01.03.2021	7,78	242,3	24	0	75	47,4	2,5
02.03.2021	7,89	264	24	0	73,9	48,2	3,2
03.03.2021	8,58	269,9	24	0	77,5	50,2	1,3
04.03.2021	8,37	266,1	24	0	77,1	50,1	1,3
05.03.2021	8,84	264,2	24	0	79,5	50,8	-0,7
06.03.2021	8,52	262,8	24	0	78,6	50,7	1,4
07.03.2021	8,31	265,8	24	0	77,9	51	1,7
08.03.2021	8,47	258	24	0	79	50,8	0
09.03.2021	9,4	278,7	24	0	81,8	52,6	-1,7
10.03.2021	8,73	241,4	24	0	80,8	49,7	-0,7
11.03.2021	8,62	234,9	24	0	80,7	49,2	-0,8
12.03.2021	7,87	236,8	24	0	76,5	47,9	4,6
13.03.2021	7,35	232	24	0	73,9	46,6	4,9
14.03.2021	6,9	223,9	24	0	72,6	46,1	3,7
15.03.2021	7,76	261,2	24	0	73,2	47,5	3,2
16.03.2021	5,75	175	24	0	67,8	38,8	2,5
17.03.2021	7,02	202,4	24	0	74,3	44,4	1,6
18.03.2021	8,26	269,4	24	0	75,5	48,6	1
19.03.2021	8,75	264,3	24	0	78,4	49,9	-1,1
20.03.2021	8,85	261,6	24	0	80	50,9	-
Итого:	219,82	6905,2	672	0	0	0	0
Гкал	189,044						

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2021	5361,74	186669,1	28032,24
20.03.2021	5581,56	193574,3	28704,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2021 21:06:25