

#10289#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 9256
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20133947
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	10,702	0	85,835	0	0	83,998	0	0	24	0	68,8	38,4	0,39	0,26	-
22.04.2023	10,934	0	103,375	0	0	101,287	0	0	24	0	66,7	40,9	0,36	0,26	-
23.04.2023	5,841	0	53,57	0	0	52,476	0	0	24	0	67,1	40,5	0,37	0,26	-
24.04.2023	4,435	0	38,45	0	0	37,684	0	0	24	0	66,2	38,1	0,43	0,35	-
25.04.2023	5,476	0	50,3	0	0	49,293	0	0	24	0	66,5	39,9	0,5	0,42	-
26.04.2023	15,405	0	144,215	0	0	141,226	0	0	24	0	67,6	41,6	0,48	0,42	-
27.04.2023	16,124	0	153,495	0	0	150,267	0	0	24	0	68,3	42,7	0,48	0,42	-
28.04.2023	14,843	0	143,145	0	0	140,149	0	0	24	0	68,1	42,8	0,48	0,42	-
29.04.2023	11,791	0	109,38	0	0	107,111	0	0	24	0	67,7	41,5	0,49	0,43	-
30.04.2023	13,351	0	123,255	0	0	120,73	0	0	24	0	67,4	41	0,48	0,43	-
01.05.2023	12,265	0	120,75	0	0	118,259	0	0	24	0	67,6	42,8	0,49	0,43	-
02.05.2023	5,772	0	51,75	0	0	50,702	0	0	24	0	67	39,8	0,49	0,43	-
03.05.2023	1,388	0	17,365	0	0	17,046	0	0	24	0	63,3	43,9	0,48	0,43	-
04.05.2023	1,512	0	18,61	0	0	18,274	0	0	24	0	62,9	43,2	0,47	0,43	-
05.05.2023	1,663	0	18,655	0	0	18,308	0	0	24	0	63,9	42,2	0,47	0,43	-
06.05.2023	1,505	0	18,155	0	0	17,824	0	0	24	0	63,3	43,1	0,47	0,43	-
07.05.2023	1,008	0	15,33	0	0	15,055	0	0	24	0	62,6	46,6	0,47	0,43	-
08.05.2023	1,008	0	15,375	0	0	15,099	0	0	24	0	62,7	46,7	0,48	0,43	-
09.05.2023	0,995	0	15,075	0	0	14,803	0	0	24	0	62,9	46,8	0,48	0,43	-
10.05.2023	1,668	0	18,785	0	0	18,435	0	0	24	0	63,8	42,2	0,48	0,43	-
11.05.2023	1,418	0	17,08	0	0	16,762	0	0	24	0	63,8	43,6	0,49	0,43	-
12.05.2023	1,596	0	18,265	0	0	17,925	0	0	24	0	63,9	42,6	0,49	0,43	-
13.05.2023	1,266	0	16,12	0	0	15,824	0	0	24	0	63,5	44,4	0,49	0,43	-
14.05.2023	0,976	0	14,36	0	0	14,098	0	0	24	0	63,2	46,7	0,49	0,43	-
15.05.2023	1,335	0	16,585	0	0	16,279	0	0	24	0	63,7	44,1	0,49	0,43	-
16.05.2023	1,426	0	17,3	0	0	16,98	0	0	24	0	63,6	43,6	0,49	0,43	-
17.05.2023	1,337	0	16,52	0	0	16,215	0	0	24	0	63,7	44	0,48	0,43	-
18.05.2023	1,495	0	19,675	0	0	19,325	0	0	24	0	62,3	43,8	0,49	0,44	-
19.05.2023	1,488	0	17,495	0	0	17,171	0	0	24	0	63,8	43,1	0,49	0,44	-
20.05.2023	1,41	0	17	0	0	16,687	0	0	24	0	63,7	43,5	0,5	0,44	-
Итого:	151,433	0	1485,27	0	0	1455,292	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,169														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	8276,648	75053,55	0	2,785	73231,212	0	2,757	16531	976
20.05.2023	8428,08	76538,82	0	2,785	74686,504	0	2,757	17251	976

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:31:10