

#84038#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 9256
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20133947
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	19,376	0	199,025	0	0	194,658	0	0	24	0	69,9	46,2	0,53	0,35	3,6
22.04.2024	20,553	0	210	0	0	205,346	0	0	24	0	70,3	46,4	0,52	0,35	3,7
23.04.2024	20,347	0	202,565	0	0	197,957	0	0	24	0	71,4	46,9	0,53	0,35	3,1
24.04.2024	17,853	0	172,465	0	0	168,63	0	0	24	0	70,4	45,2	0,54	0,35	2,9
25.04.2024	16,138	0	148,91	0	0	145,685	0	0	24	0	69,4	43	0,54	0,35	4,9
26.04.2024	13,511	0	126,785	0	0	124,173	0	0	24	0	67,6	41,6	0,54	0,35	6,4
27.04.2024	8,48	0	73,545	0	0	72,038	0	0	24	0	67,4	39,3	0,55	0,34	7,8
28.04.2024	1,03	0	14,885	0	0	14,61	0	0	24	0	63,6	46,8	0,57	0,33	12,1
29.04.2024	1,197	0	14,945	0	0	14,658	0	0	24	0	65	45,5	0,59	0,32	14,6
30.04.2024	1,238	0	14,385	0	0	14,103	0	0	24	0	65,9	45	0,6	0,31	16,9
01.05.2024	0,99	0	12,87	0	0	12,618	0	0	24	0	65,8	47,1	0,56	0,31	16,1
02.05.2024	1,183	0	16,855	0	0	16,549	0	0	24	0	63,1	46	0,39	0,27	-
03.05.2024	1,255	0	13,54	0	0	13,261	0	0	24	0	67,4	44,8	0,36	0,25	-
04.05.2024	1,039	0	16,59	0	0	16,294	0	0	24	0	62,2	47	0,36	0,26	-
05.05.2024	0,939	0	14,33	0	0	14,065	0	0	24	0	63,6	47,7	0,36	0,26	-
06.05.2024	1,334	0	17,535	0	0	17,218	0	0	24	0	62,9	44,4	0,44	0,37	-
07.05.2024	1,234	0	16,685	0	0	16,378	0	0	24	0	63,6	45,6	0,5	0,45	-
08.05.2024	1,368	0	17,8	0	0	17,473	0	0	24	0	63,4	44,7	0,49	0,45	-
09.05.2024	0,992	0	15,225	0	0	14,949	0	0	24	0	63,2	47,3	0,5	0,46	-
10.05.2024	1,172	0	16,425	0	0	16,124	0	0	24	0	63,3	45,9	0,5	0,45	-
11.05.2024	1,164	0	16,51	0	0	16,209	0	0	24	0	63,1	46	0,49	0,45	-
12.05.2024	1,071	0	15,62	0	0	15,335	0	0	24	0	63,3	46,6	0,49	0,45	-
13.05.2024	1,314	0	17,44	0	0	17,118	0	0	24	0	63,5	45,2	0,49	0,45	-
14.05.2024	1,287	0	17,3	0	0	16,983	0	0	24	0	63,4	45,3	0,49	0,45	-
15.05.2024	1,249	0	17,005	0	0	16,693	0	0	24	0	63,4	45,5	0,5	0,45	-
16.05.2024	1,255	0	16,66	0	0	16,352	0	0	24	0	63,7	45,3	0,5	0,45	-
17.05.2024	1,326	0	17,265	0	0	16,946	0	0	24	0	63,7	45	0,5	0,45	-
18.05.2024	1,164	0	15,8	0	0	15,509	0	0	24	0	63,6	45,7	0,5	0,45	-
19.05.2024	1,073	0	15,77	0	0	15,485	0	0	24	0	63	46,4	0,5	0,45	-
20.05.2024	1,282	0	16,93	0	0	16,618	0	0	24	0	63,6	45,1	0,5	0,45	-
Итого:	143,414	0	1501,665	0	0	1470,035	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,254														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	12391,586	116846,37	0	21,088	114016,667	0	20,928	25305	986
20.05.2024	12535	118348,035	0	21,088	115486,703	0	20,928	26025	986

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:11:32